

OÜ Vesinik
L.Tolstoi 8-3
Tartu
taavo@vesinik.ee

Teie 28.03.2011
Meie 21.04.2001 nr INF/ 316

Maasoojuspuuraukude projekt nr MPR-01-11

Vastavalt Teie kirjale ei saa me k. a. kooskõlastada maasoojuspuuraukude projekti. Soovime hankida täiendavat informatsiooni. Vastame Teile esimesel võimalusel.

Soojuspuurauke käsitlev seadus on lünklik. Oleme seisukohal, et esmatähtis on põhjavee kasutamine joogivee tarbeks. Tiheasustusosal ja kinnitatud tarbevaruga põhjavee alal ei pea me soojuspuuraukude rajamist otstarbekaks. Lähtume ettevaatusprintsipiist, et esmatähtis on elanikkonna joogivesi.

Soovime hankida täiendavat informatsiooni ja vastame Teie kirjale esimesel võimalusel.

Projekt tekitab küsimusi:

- Konduktortoru eemaldamine, loogiline oleks, et konduktortoru tagune tsementeeritakse ja nii eraldatakse Kvaternaari veekiht Kesk-Devoni veekihist
- Geotermiline vedelik peaks olema keskkonnaohutu
- Soojuspuuraugu likvideerimisel eeldaksime, et pärast geotermilise vedeliku eemaldamist kontuurist täidetakse kogu kontuur isoleeriva materjaliga, mitte ainult soojuskontuuri ava.
- Oleme seisukohal, et maasoojuspuuraukude rajamine tiheasustusosal toimub detailplaneeringute alusel.
- Soojuskontuuri kaitse autode parkla all.

Lugupidamisega



Peeter Pindma
Arendusjuht