



PÄÄSTEAMET

Urmas Ahven
Tartu Linnavalitsus
lv@raad.tartu.ee

Teie: 14.09.2017 nr DP-05-016

Meie: 31.10.2017 nr 7.2-3.2/18303-2

**Kivi 67A krundi ja lähiala
detailplaneeringu tuleohutusosa
kooskõlastamisest keeldumine**

Austatud Urmas Ahven

Lõuna päästekeskus keeldub kooskõlastamast Artes Terrae OÜ poolt koostatud Kivi 67a krundi ja lähiala detailplaneeringut järgneval põhjusel.

1. Detailplaneeringu seletuskirjas ei ole käsitletud Välise tuletõrjeevarustuse tagamist vastavalt SIM 30.03.2017a määrus nr 17 § 54
2. Detailplaneeringus ei ole käsitletud ehitiste vahelise tuleleviku takistamis kas kuja nõude tagamisega või ehituslike meetmete rakendamisega, vastavalt SIM 30.03.2017a määrus nr 17 § 22. (on kajastatud ainult abihoonete osas).
3. Detailplaneeringus ei ole käsitletud ehitistele juurdepääsu tagamist vastavalt SIM 30.03.2017a määrus nr 17 § 50 nõudele.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Margo Lempu
Ohutusjärelvalve büroo nõunik
Lõuna päästekeskus

Margo Lempu
+372 733 7313
margo.lempu@rescue.ee