



MÄRKUSED:

VEEVARUSTUSTORUD KOMPOSITTORUST UNIPIPE PAIGALDADA LAE ALLA, KUI JÕONISTEL POLE LISATUD TÄPSUSTAVAT MÄRKUST.

VEEVARUSTUSTORUD ISOLEERIDA VASTAVALT LVI 50–10345. EHTUSKONSTRUKTSIOONIS PAIGALDADA VEETORUD HÜLSISI VÕI ISOLEERIDA EF13.

MAGISTRAALTORUDE JA SAN. SEADMETE VAHELISED TORUD Ø16×2,0, JUHUL KUI EI OLE NÄIDATUD TEISITI.

KÕIK SEADMED ÜHENDADA VEEVARUSTUSTORUSTIKUGA LÄBI SULGEARMATUURI.

MAGISTRAALTORUSTIKU HARGNEMISTELE PAIGALDADA KUULKRAANID.

TSIRKULATSIOONITORUDE HARGNEMISTELE PAIGALDADA REGULEERVENTIIL MTGV JA SULGEVENTIIL.

VEETORUSTIKE KINNITAMINE JA TOESTUS VASTAVALT TOOTJA FIRMA TEHNILISELE JUHISELE.

TORUSTIKU PAIGALDAMINE KOOSKÕLASTADA ELEKTRI, KÜTTE JA VENTILATSIOONI TÖÖÕTITUDEGA.

- KV – KÜLM VESI

SV – SOE VESI

SVT – SOOJAVEETSIKULATSIOON

— — — — — LÕIKEST ÜLEVÄLPOOL NÄHTAMATU TORU

— — — — — LÕIKEST ÜLEVÄLPOOL NÄHTAV TORU

— — — — — SULGEVENTIIL

— — — — — REGULEERVENTIIL
- UNIPIPE TORU MÕÕDUD:

Ø16 – 16×2,0

Ø20 – 20×2,25

Ø25 – 25×2,5

Ø32 – 32×3,0

Muudatus	Arv	Muudatuse kirjeldus	Proj.	Kuupäev	
TARTU VEERIKU KOOLI SPORDISAALI REKONSTRUEERIMINE VEERIKU 41, TARTU			OBJEKTI NIMI		
PROJEKTEERIJAFIRMA			JÕONISE NIMETUS		
OÜ PAKRUM Reg. nr. EP-10134753-0001 Sõbra 54, 50106 Tartu Tel. +372 731 2451 Fax. +372 731 2450 e-mail: pakrum@pakrum.ee			2. KORRUSE PIAAN (FRAGMENT)  VEEVARUSTUS		
VEISMAN PROJEKT					
JUHATAJA		PROJEKTEERIS	MOOTKAVA 1:100	TÖÖ NR.	KUIPÄEV 11.04.16
A.VEISMAN		K. KARROFELDT	PROJEKTI STAADIUM	003—16	JÕONISE NR. VK—210