

TINGMÄRGID

LV-15
0,17l/s
Kv=1.8

LIINISEADEVENTIIL - DN
VOOLUHULK (l/s), ARVUTUSLIK LÄBIVOOLU TEGUR

SULGEVENTIIL

2ø15ü
2ø20a

2 TORU DN 15 ÜLESSE
2 TORU DN20 ALLA

101 RK RADIAATORKÜTTESÜSTEEM (t1/t2=70/50°C)
102 VK VENTILATSIOONI SOOJAVARUSTUS (t1/t2=70/40°C)
103 PK PÕRANDAKÜTTESÜSTEEM (t1/t2=45/40°C)

RA-N-15/Kv=0.10(4)-171/h
- RADIAATORVENTIIL DN15 (näit.Danfoss)
- ARVUTUSLIK LÄBIVOOLU TEGUR
- SEADEARV RADIAATORIVENTIILI RA-KORRAL
- VOOLUHULK ON 17 l/h

101-VSH-2ø15
- toru mõõt
- vee- gaasitoru
- radiaatorikütesüsteem

Ab22
- isolatsiooni seeria
- koorikisolatsioon, kivivill, PV-80-VM

Ac24
- isolatsiooni seeria
- koorikisolatsioon, kivivill, alumiiniumkate PV-AE



Torude isoleerimine ja paigalduskaugused

Läbimõõt	Seeria 22			Seeria 24			Seeria 25		
Du mm	s	a	b	s	a	b	s	a	b
10...49	30	110	70	50	150	90	60	170	100
50...89	40	130	80	60	170	100	80	210	120
90...169	50	150	90	80	210	120	100	260	140

Torude kinnitamine

VSH terastoru	
DN	m
10	1,25
15	1,5
20	2,0
25	2,25
32	2,75
40	3,0
50	3,5

MÄRKUSED:

KÜTTE MAGISTRAALTORUD ISOLEERIDA VASTAVALT LVI 50-10345-le: Ab××

0 1 2 3 4 5

Muudatus	Arv	Muudatuse kirjeldus	Proj.	Kuupäev

OBJEKTI NIMI

TARTU VEERIKU KOOLI SPORDISAALI REKNSTRUEERIMINE VEERIKU TN. 41, TARTU

PROJEKTEERIJA FIRMA

OÜ PAKRUM
Reg.nr. EK-101347530001
Sõbra 54, 50107 Tartu
Tel. +372 7 312 451
Fax. +372 7 312 450
e-mail: pakrum@pakrum.ee

VEISMAN PROJEKT

JOONISE NIMETUS

KELDRIKORRUSE PLAAN (FRAGMENT)
KÜTE

JUHATAJA	PROJEKTEERIS	MÕÕTKAVA	KUUPÄEV	PROJEKTI STAADIUM	TÖÖ NR.	JOONISE NR.
A.VEISMAN	M. PALK	1:100	05.04.2016	KV	003–16	K–010