TARTU VEERIKU KOOL. VEERIKU TN. 41, TARTU

VENTILATSIOONISEADMETE LOETELU.

Tähis	Nimetus	Teenindavad Ruumid	Seadme asukoht	Arv	Ventilaator		Kalorifeer			Soojus-vaheti	Filter	Ventilaatori el.mootor nimivõimsus kW	Soojusvaheti-min. kasutegur / agragaadi maks. SFP	Seade näiteks	Märkused
					õhuhulk	rõhukadu	veekalorifeer								
					süsteemis		Õhk	Vesi	N						
					m3/s	Pa	ºC	ºC	kW						
301SV	Vent.agregaat	1.k võimla ,	2.k ruum 2012	1						rootor			80/2,0	Topvex SR 09HW	
	sissepuhke ventilaator	2.k riietusruumid, õpetaja			0,8	200	18	60/40	10	soojus-	F7	1,0		Topvex	EC-mootorid
	väljatõmbeventilaator				0,8	200				vaheti	F5	1,0			
												(3~)			
302SV	Vent.agregaat	1.k sanruumid,	1.k ruum 1066	1						plaat			80/2,0	Topvex TX 03HW	
	sissepuhke ventilaator	koridor, kabinet			0,35	200	20	60/40	5	soojus-	F7	0,5		Systemair	EC-mootorid
	väljatõmbeventilaator				0,35	200				vaheti	F5	0,5			
												(1~)			