

- joonis vaadatuna väljaspoolt
- akna/engide mõõdud määrab Tootja müüriavade järgi
- avatäited paigaldada vastavalt Tootja paigaldusjuhendile
- Tootja poolt tagada akna konstruktiivne tugevus ja vastupidavus ekspluatatsioonis
- avatäidete arvud ja mõõdud kontrollida ja täpsustada reaalsete ehituslike avade järgi kohapeal
- hankija ei kompenseeri mõõtude erinevusest tingitud avatäidete ja paigaldustööde hinna muutust

tähis	A-1V
ava mõõdud (hxb)	2360x4680
hulk	2
tulepüsivus	-
avatäite soojajuhtivus	U=1.1W/m²K
helipidavus	R`w ≥32dB
päikesefaktor	g<0.3
avanevus	mitteavanev/vasakpoolne alumine veerand - kaldavatav
aknaraam	PVC profiil
viimistlus	akna/eng ja aknaraam väljast ja seest - valge
aknalink	võtmega lukustatav kiibiga aknalink, valge
aknahinged	tootlekeskne, viimistlus valge, liulukusasendi fikseering
sulused	turvasulused
aknalaud	-
aknaplekk	tsingitud terasplekk, pleki paksus 0,7mm
klaas	värvimine - karastatud klaas 6mm, keskmine - pehme selektiivklaas 4mm, sisemine - PVB kilega lamineeritud klaas 4+4mm
klaaspakett	argoonitäidis, alumiiniumvahelliist vähemalt 12mm, klaaspakett vuugitud läbipaistva silikoniga
muud	

joonis	AKEN A-1P	töö nr	05/2016
objekt	TARTU VEERIKU KOOLI SPORDISAALI REKONSTRUEERIMINE	staadium	PP
aadress	VEERIKU 41 TARTU	kuupäev	23.03.2016
tellija	LV LINNAVARADE OSAKOND	fail	Veerlku_PP A.4
projekti juht	ALAR PEEDO	mõõtkava	1:20
arhitekt	JELENA BELJAJEVA	joonise nr	A_4.02
		muut	

EP10385231-0001 Kvaliteedi juhtimissüsteem ISO 9001
Sõbra 54 Tartu 50106 Eesti tel 733 3170
hello@rtgprojekt.ee www.rtgprojekt.ee

RTG PROJEKTBÜROO

muut.	arv	muudatuse kirjeldus	kuupäev	allkiri