

LA Rukkilill ruumide elektripaigaldise rekonstrueerimine
majandusplokk, saal
 Sepa 18, Tartu
 EL-10/16
PÕHIMATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON
MAJANDUSPLOKK

Lisa 1

elekter.ee

TÄHIS	KIRJELDUS	PAIGALDUSVIIS	IP	KOGUS
	TUGEVVOOL			
	JAOTUSKESKUSED			
JK5	Jaotuskeskus JK5, keskus koostada vastavalt joonisele EL-K2			1
JK7	Jaotuskeskus JK7, keskus koostada vastavalt joonisele EL-K3			1
	VALGUSTID			
1	i40 228 PC W/Reflector, IP66, Glamox	PINNAPEALNE	IP66	15
2	i20 228 OP IP44, Glamox	PINNAPEALNE	IP44	14
3	A10-S350 218, IP44, Glamox	PINNAPEALNE	IP44	3
	Liikumisanduriga, 2x18 W, IP44	PINNAPEALNE	IP44	4
	Kasutada ainult elektroonse liiteseadmega (klass A2) valgusteid!			
	Valgustid komplekteerida lampidega. Värvsustemperatuur 4000 K.			
	Valitud valgusteid võib asendada analoogsete parameetritega valgustitega.			
	HÄDAVALGUSTID			
1E	E20-S, IP65 LED E1/E3 pind, Glamox		IP65	3
2E	E25-S, IP65 LED E1/E3 pind, Glamox		IP65	2
	HARUKARBID,-TOOSID			
	Harutoos	SÜVISTATUD	IP20	60
	LÜLITID			
	Lihtlüliti,süvis, JUNG, valge	SÜVISTATUD	IP20	5
	Grupilüliti,süvis, JUNG, valge	SÜVISTATUD	IP20	12
	NUPPLÜLITID			
hädavälja	Hädaväljalülitus	PINNAPEALNE	IP44	2
	PISTIKUPESAD			
	1L+N+PE, IP44, ühe pesaga,pind.	PINNAPEALNE	IP44	4
	1L+N+PE, ühe pesaga,süvis	SÜVISTATUD	IP44	42
	3L+N+PE,süvis	SÜVISTATUD	IP44	3
	PÖRANDAKÜTE			
	Küttegaabel Devireg 134W/7m			1
	Termostaat DEVIREG 530,põr.andur,süvis.			
	Juukseföön, seinakinnitusega, max 1600 W, IP44	PINNAPEALNE	IP44	1
	JUHID			KOGUS, M
	PPJ5G25			25
	PPJ5G4			30
	PPJ5G2,5			100
	PPJ3G2,5			350
	PPJ4G1,5			20
	PPJ3G1,5			420
	PPJ3x1,5			20
	PPJ2x1,5			20
	MK6koro			30
	MK4koro			30
	MK2,5koro			20
	Plasttoru D50			20
	Kaablikarbik, 110 mm			10
	Abimaterjalid			

	NÖRKVOOL			
TÄHIS	KIRJELDUS	KAITSEASTE	KOGUS, TK	
	ANDMESIDE SEADMED			
	Kahekohaline süvistatud andmesidepesa 2*RJ45, Kat.6		1	
	TULEKAHJU TEAVITUSSEADMED			
	Maksimaaltemperatuuri indikaator		5	
	Suitsu ionisatsioonindikaator		10	
	TURVASÜSTEEMIDE SEADMED			
	Infrapunakiirguse andur		10	
	Juhtpult		2	
	Süvistatud magnetlüliti		5	
	JUHID		KOGUS, M	
	signa KLMA4x0,8+0,8		250	
	tulesigna MMSA 4x0,8+0,8		300	
	U/UTP 4x2x0,5 Cat6		30	
	SR114H3x1,5		50	

SAAL, KORIDORID

TÄHIS	KIRJELDUS	PAIGALDUSVIIS	IP	KOGUS
	TUGEVVOOL			
	JAOTUSKESKUSED			
PJK	Jaotuskeskus PJK, keskus täiendada vastavalt joonisele EL-K1			1
	VALGUSTID			
2	i20 228 OP IP44, Glamox	PINNAPEALNE	IP44	3
3	A10-S350 218, IP44, Glamox	PINNAPEALNE	IP44	2
4	MODUL-R600 3545 424 CI/OP, Glamox	SÜVISTATUD	IP20	16
	Liikumisanduriga, 2x18 W, IP44	PINNAPEALNE	IP44	1
	Kasutada ainult elektroonse liiteseadmega (klass A2) valgusteid!			
	Valgustid komplekteerida lampidega. Värvsustemperatuur 4000 K.			
	Valitud valgusteid võib asendada analoogsete parameetritega valgustitega.			
	HÄDAVALGUSTID			
3E	E80-S LED E1/E3 pind, Glamox		IP20	7
4E	E85-R WB LED E1 süvis, Glamox		IP20	7
5E	E85-S WB LED E1/E3 pind, lai, Glamox		IP20	2
	HARUKARBID,-TOOSID			
	Harutoos	SÜVISTATUD	IP20	30
	LÜLITID			
	Lihtlüliti,süvis, JUNG, valge	SÜVISTATUD	IP20	1
	Grupilüliti,süvis, JUNG, valge	SÜVISTATUD	IP20	2
	Veksellüliti,süvis, JUNG, valge	SÜVISTATUD	IP20	4
	Liikumisandur, radiaalliikumistundlikkusega raadius min 6 m		IP20	2
	PISTIKUPESAD			
	laste turvakatikuga 1L+N+PE, ühe pesaga,süvis, JUNG, valge	SÜVISTATUD	IP20	16
	JUHID		KOGUS, M	
	PPJ3G2,5			150
	PPJ4G1,5			10
	PPJ3G1,5			400
	PPJ3x1,5			20
	PPJ2x1,5			20
	Plasttoru D20			5
	Abimaterjalid			