

FIIDER	VÕRGU TEHNILISED ANDMED				
	Grupi tähis	Nimetus	Kaitse	Võimsus kW	Juht Max pingelang Min lühisvool

  

<p>PE N L1 L2 L3</p> <p>potentsiaaliühtlustus</p> <p>125A gG*</p> <p>TÜÜP 1+2 PIKSEVOOLU/LIIGPINGSPIIRIKUD I<sub>imp</sub>=25kA; U<sub>p</sub>=1,5kV; I<sub>fl</sub>=15kA *- sulavkaitse valikla vastavalt piiriku tootja nõuetele</p>		metallkonstruktsioonid	MK6koro		
		toitekaabel keskusest PJK,grupp 2,3x63AgG kaitselahutuslüüti	80		PPJ5G25
	1	köök Kombiahi CKES T10B Gastrosteam	C32	16	PPJ5G4
	2	köök Pliit Metos Futura RP4	C32	12	PPJ5G4
	3	köök Metos katel Viking Combi60E segajaga 60l	C25	11.25	PPJ5G4
	4	köök Metos katel Viking Combi60E segajaga 60l	C25	11.25	PPJ5G4
	5	köök hädaväljalülituse juhtimine	C10	0.1	PPJ3G1,5
	6	tehniline ruum JK7	C16	5	PPJ5G2,5
	7	köök 3L p.pesad	C16	4.55	PPJ5G2,5
	8	köök 1L p.pesad	C16	2	PPJ3G2,5
	9	köök 1L p.pesad	C16	1	PPJ3G2,5
	10	kuivained, kauba vastuvõtt 1L p.pesad	C16	1	PPJ3G2,5
	11	puhkeruum 1L p.pesad	C16	2	PPJ3G2,5
	12	pesuhoole 1L p.pesad	C16	2	PPJ3G2,5
	13	riietus 1L p.pesad	C16	2	PPJ3G2,5
	14	ladu, pesu 1L p.pesad	C16	1	PPJ3G2,5
	15	köök, puhkeruum, pesuhoole valgustus	C10	1.3	PPJ3G1,5
	16	köök, riietus valgustus	C10	1.0	PPJ3G1,5

  

<p>Reg. nr. 11174482 MTR-i reg. nr. TEL000335 ☎ +372 7 300 134; +372 5062337 ✉ tarmo@elektroy.ee; www.elektroy.ee</p>	Töö nimetus LA Rukkilill ruumide elektripaigaldise rekonstrueerimine				
	Objekti asukoht Sepa 18, Tartu				
Tellija/omanik Tartu LV			Peaprojektseerija/tõlvõtja		
Projektseerija Tarmo Kübar			Joonise nimetus JK5		
Kuupäev 03.2016	Stadium PP	Mõõtka M1: _/A4	Töö nr EL-10/16	Joonise nr EL-K2	