

MÄRKUSED:

- KÖÖGIOSA KÜTTETORUSTIKUD PAIGALDADA PÕRANDASSE JA ALUPEX TÜÜPI KOMPOSIITTORUST.
- LASTEAIAOSA NÄHTAVALE JÄÄVAD MAGISTRAAL-, JAOTUS- JA ÜHENDUSTORUSTIKUD PAIGALDADA TERASPRESSTORUST. RUUMIDES, KUS ASENDATAKSE PÕRAND, PAIGALDADA ÜHENDUSTORUD PLASTTORUST JA PÕRANDASSE NING KÜTTEKEHAD ALTÜHENDUSTEGA (VAATA TÄPSEMAD KOHAD JOONISTELT).
- KÜTTEKEHADEGA SAMAS RUUMIS OLEVAT TORUSTIKKU EI ISOLEERITA. LASTEAIA OSA LAE ALLA PAIGALDATAVAT TERASPRESSIST MAGISTRAALTORU EI ISOLEERITA, VAID VÄRVITAKSE VASTAVALT TELLIJA SOOVILE.
- KÕIK RADIAATOR JA KONVEKTORKÜTTEKEHAD VARUSTADA ÕHUTEMPERATUURI REGULEERIMISEKS TERMOSTAATIDEGA.
- KONTRUKTSIOONIDEST LÄBIMINEKUD TEOSTADA HÜLSSTORUGA.
- TULETÕKKESEKTSIOONE LÄBIDES TULEB KÕIK LÄBIVIIGUD TIHENDADA VASTAVALT SEKTSIOONI JÄRGI SUITSU- JA TULEPÜSIVALT.
- PÕRANDASSE PAIGALDATAVATE TORUDE HARGNEMISED TEHA SELLEKS TOOTJA POOLT LUBATAVATE KOLMIKUTEGA.
- SOOJUSMÕÕTMINE TEHA KOHE PÄRAST KÜTTETRASSI SISENEMIST SOOJUSSÕLME RUUMI JA VERTIKAALSELE TORUOSALE.
- TEHNILISE RUUMI LAE ALLA PAIGALDATAV KAUGKÜTTETORU SOOJUSISOLEERIDA NING KAITSTA PLEKK-KATTEGA.

TORUDE TÄHISED:

RADIAATORKÜTTESÜSTEEM

TORUDE PAIKNEMINE:

LÕIKEST ALLPOOL PAIKNEV TORU (PÕRANDAS)

LÕIKEPINNAS OAIKNEV TORU (NÄHTAVAL)

LÕIKEPINNAST KÕRGEMAL PAIKNEV TORU (LAE ALL, LAE TAGA)

TINGMÄRGID:

PCV33-600-1900 Q=864W Kv=0,11 — TERASPLAATRADIAATOR TÜÜP 33; KÕRGUS 600; PIKKUS 1900 SOOJUSVÄLJASTUSVÕIMSUS EELSEADEVENTIILI Kv-ARV

NA35-28-80 Q=864W Kv=0,11 — KONVEKTOR TÜÜP 35; KÕRGUS 286; PIKKUS 800 SOOJUSVÄLJASTUSVÕIMSUS EELSEADEVENTIILI Kv-ARV

21°C 710W — ARVUTUSLIK RUUMI SISETEMPERATUUR ARVUTUSLIK RUUMI SOOJUSKADU

KONVEKTORI ÜHENDAMISE PÕHIMÕTTESKEEM



KONVEKTORI ÜHENDAMISE PÕHIMÕTTESKEEM



Maatriks Projekt

Maatriks Projekt OÜ
info@maatriksprojekt.ee
MTR reg nr: EEP001727, EE0002050, EPE000536

Tellija: Tartu Linnavalitsus
Objekt: Lasteaed Rukkilill, Sepa tn 18, Tartu

Töö nr: 16022
Staadium: PP
Eriala: K
Joonise number: K 21
Joonise nimetus: 2. korruse küte
Mõõtkava: 1:100
Kuupäev: 30.03.2016

Projekteeris: Martin-Tanel Tandre
Vastustav spetsialist: Priit Põltsama