

KÖÖGIKUMU PAIGALDUSE PÕHIMÕTTESKEEM



TULETÕKKEKLAPI PAIGALDAMINE



VENTILATSIOONIKANALITE KANDURITE PAIGALDUS



MÄRKUSED:

- ÕHUJAOTURITE ÜHENDUSKANALITE MÕÕDUD VASTAVALT ÕHUJAOTURI MÕÕDULE
- ÕHUHULGAD JOONISTEL ON ANTUD L/S
- TORUSTIK PAIGALDADA VÕIMALIKULT LAE ALLA
- KÖÖGI VÄLJATÕMBEKANAL PAIGALDADA TÕUSUKALLAKUGA 1°C VENT.SEADME SUUNAS
- KÖÖGI VÄLJATÕMBEKANALITE SEINAPAKSUS PEAB OLEMA 1,2mm
- ÕHUVÕTU- JA VÄLJAVISKE KANALITE ISOLATSIOONIL TAGADA ÕHUKINDLUS JA KONDENSAADITÕKE (NT. FOOLIUMKATE VAHEKOHTADE KUUMÜHENDUSTEIBIGA)
- TORUSTIK VÄLISKESKKONNAS ISOLEERIDA SI60 JA KATTA KATTEPLEKIGA
- KÕIK TULETÕKKEKLAPPID VARUSTADA MIKROLÜLITI JA PUHASTUSLUUGIGA.
- VENTILATSIOONITORUSTIKE JA ÕHUJAOTURITE PAIGALDAMISEL ARVESTADA VALGUSTITE, RIPPLAGEDE JA TEISTE TEHNILISTE KOMMUNIKATSIOONIDEGA.
- VENTILATSIOONISEADMETE TEHNILISI ANDMEID VAATA SEADMETE TABELIST.
- KANDILISTE ÕHUKANALITE EHITAMISEL KASUTADA ÜMARA VÄLISKAAREGA PÕLVI.
- ÕHUVÕTUKANALIL KASUTADA KIVIVILL TÄITEGA MÜRASUMMUTIT, MUJAL VÕIB KASUTADA SÜNTEETILISE MÜRASUMMUTAVA MATERJALIGA TÄIDETUD MÜRASUMMUTEID.

TINGMÄRGID:

- TULETÕKKEKLAPP VASTAVALT KANALI MÕÕDULE EI-TÜÜPI (SULGEMISTEMPERATUUR 70C KUI EI OLE NÄIDATUD TEISITI)
- REGULEERKLAPP VASTAVALT KANALI MÕÕDULE
- MÜRASUMMUTI
- SIIRDEÕHUREST, LAHENDATUD ARHITEKTUURSES OSAS
- SISSEPUHKE VERTIKAALNE PÜSTIK
- VÄLJATÕMBE VERTIKAALNE PÜSTIK

TORUDE TÄHISED:

- ÕHUHAARE, VÄRSKE ÕHK
- HEITÕHK
- SISSEPUHE
- VÄLJATÕMME

Maatriks Projekt

Maatriks Projekt OÜ
info@maatriksprojekt.ee
MTR reg nr: EEP001727,
EE0002050, EPE000536

Tellija:	Tartu Linnavalitsus
Objekt:	Lasteaed Rukkilill Sepa 18, Tartu
Töö nr:	16023
Staadium:	PP
Eriala	V
Joonise number:	V 11
Joonise nimetus:	Majandusploki ventilatsioon
Mõõtkava:	1:100
Kuupäev	23.03.2016
Projekteeris:	Indrek Ladva
Vastustav spetsialist:	Priit Põltsama