


võrguvee muutuva rõhu ja tarbija soojuskoormuste kõikumiste korral ning piirata võrguvee kulu kasvu üle arvutusliku (soovitav reguleerimisvahemik valida 0,2 – 1 bar).

- 12.5 Termomeetritena kasutada metallhülsiga klaastermomeetreid (vedeliktermomeetrid) ning rõhumõõtepunktid primaarkontuuril lahendada eraldi manomeetritega.
13. Torustik projekteerida vastavalt:
- 13.1 Eelisolereitud maa-aluse seotud torusüsteemina vastavalt standardile EVS-EN 13941
- 13.1.1 Eelisolereitud torude standard EVS-EN 253
- 13.1.2 Eelisolereitud liitmike standard EVS-EN 448
- 13.1.3 Eelisolereitud ventiilide standard EVS-EN 488
- 13.1.4 Eelisolereitud liidete standard EVS-EN 489
- 13.2 Torustiku rõhuklass PN 16 ja sisse ehitatud signaalsüsteemiga;
- 13.3 Torustiku liited projekteerida elektriliselt keevitatavate jätkuhülssidega (muhvidega) ja isoleerida vahtpolüuretaaniga.
- 13.4 Soovitav eelsoojendusega paigaldusviis.
14. Soojuskoormuse ühendamiseks pöörduda AS Tartu Keskkatlamaja klienditeeninduse poole.
15. Soojusvõrgu ehitamine peab toimuma AS Tartu Keskkatlamaja esindaja tehnilise järevalve all.
16. Võrguettevõtja ja liituja soojusseadmete vaheline teeninduspiir määratakse liitumislepingus.
17. Paigaldatava soojussõlme ja hoone soojusseadmete spetsifikatsioon ning ühendusskeemid kooskõlastatakse enne paigalduse algust ASis Tartu Keskkatlamaja. Soojussõlme käikulaskmiseks kutsuda kohale AS Tartu Keskkatlamaja esindaja tel 7 337 110. Täiendav informatsioon: Ülar Roose, arendus ja haldusinsener, tel 7 337 116, e-mail: ylar.roose@fortumtartu.ee
18. Hoone soojusvarustuse tööprojekt ja hilisemad projekti muudatused mis tehakse ehituse käigus, kooskõlastada ASis Tartu Keskkatlamaja, Turu 18, Tartu.
19. Soojusvarustuse projekti üks eksemplar AS Tartu Keskkatlamaja puudutava osa kohta anda üle ASile Tartu Keskkatlamaja Turu 18, Tartu.
20. Tehnilised tingimused on kohustuslikud tellijale ja projekteerivale organisatsioonile.
21. Tehniliste tingimuste kehtivusaeg 1 aasta.

Lugupidamisega



Leho Lindmaa
AS Tartu Keskkatlamaja
Juhatuse esimees

Indrek Hagu
7 337 115
indrek.hagu@fortumtartu.ee