



Allan Valgerist
Trassiehitus OÜ
Savimäe 1
60534 VAHI KÜLA, TARTU VALD,
TARTUMAA

02.06.2016 nr 7-1/EPD-16-0370

Pallase pst veetorustik, ehitusloa taotlus

PROJEKTI LÄBIVAATAMISEL ESINENUD PUUDUSED

Võttes aluseks ehitusseadustiku §-d 5, 13 ja 41 märgib Tartu linna arhitektuuri ja ehituse osakond järgmist:

Teie **Pallase pst veetorustik** ehitusloa taotlus ja ehitusprojekt on läbivaadatud. Käesolevaga saadame linnavalitsuse märkused, mis vajavad Teiepoolset täiendamist/parandamist. Vastavalt haldusmenetlusseadusele § 15 lg 2, kui isik jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, määrab haldusorgan taotluse esitajale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib haldusorgan jätta taotluse läbi vaatamata. **Sellega seoses palume Teil parandatud ehitusprojekt koos ehitusloa taotlusega esitada hiljemalt 02.07.2016. a** kas digitaalselt allkirjastatult aadressil aeo@raad.tartu.ee, digitaalselt allkirjastatult läbi ehitisregistri www.ehr.ee (Ehitusprojekti dokumentide digitaalsel esitamisel arvestada juhendit "Ehitusprojekti dokumentide vormistamise nõuded ehitusloa elektroonilisel taotlemisel": https://www.mkm.ee/sites/default/files/juhend_-_ehitusprojekti_digivormistamine_ehitusloa_taotlemisel_10.02.2015.pdf.) või paber kandjal ehitusprojekt kahes eksemplaris arhitektuuri ja ehituse osakonnale määratud vastuvõtuaegadel.

Käesoleva märkuste kirja peale võib esitada Tartu Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates märkuste kirja teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud märkuste kirjast teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates märkuste kirja teatavakstegemisest.

Inseneriteenistus: **Mati Raamat - Tagasi lükatud**
02.06.2016 protokoll nr 45:

4.	Pallase pst veetorustiku rekonstrueerimise tööprojekt lõigus A. Johani - A. Starkopfi. EPD-16-0370	OÜ Trassiehitus

4.1.	Projekti seletuskirjas fikseerida, et ajutine liikluskorraldus tööde teostamise ajal lahendada vastavalt majandus- ja taristuministri 13.07.2015 määrusele nr 90 "Liikluskorralduse nõuded teetöödel" kohaselt. Seletuskirjas on viidatud määrusele 69 - see on kehtetu.
4.2.	Projekt vormistada vastavalt kehtivatele nõuetele.
4.3.	Korrigeerida seletuskirja vastavalt tehtud märkustele.
4.4.	<p>Projekti koosseisu lisada linna tänavale tööde järgselt taastatavate teede teede-ehituslik osa. Esitada kõnnitee ja sõiduteede taastamise ristlõiked. Asendiplaanil tähistada ristlõike esitamise asukoht. Tee-ehituse osa peab koostama pädev isik, vastavalt majandus- ja taristuministri 03.08.2015. a määrusele nr 101 "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded".</p> <p>Projekteerimisel tuleb arvestada kehtivate määrustega (projekti seletuskirja tee-ehituse osa peab sisaldama järgmisi juhiseid ja seadusi):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asfaldist katendikihtide ehitamise juhiseid. Kehtestatud Maanteeameti peadirektori 25.11.2014. a käskkirjaga nr 315; 2. Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded. Majandus- ja taristuministri 02.07.2015. a määrus nr 82 (https://www.riigiteataja.ee/akt/103072015029); 3. Kaevetööde eeskiri. Tartu Linnavalikogu 18.12.2003. a määrus nr 52 (https://www.riigiteataja.ee/akt/402072015034); 4. Tee ehitamise kvaliteedi nõuded. Majandus- ja taristuministri 03.08.2015. a määrus nr 101 (https://www.riigiteataja.ee/akt/107082015001). <p>Tee-ehitusliku osa koostaja andmed (ettevõtte registrikood, kontaktandmed, projekteerija nimi, allkiri ja andmed tema kvalifikatsiooni kohta) tuleb lisada ehitusprojekti tiitellehele, seletuskirja ja jooniste kirjanurkadesse vastavalt Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrusele nr 97 "Nõuded ehitusprojektile" §7.</p>

Käesoleva märkuste kirja peale võib esitada Tartu Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates märkuste kirja teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud märkuste kirjast teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates märkuste kirja teatavakstegemisest.

Lugupidamisega

/ allkirjastatud digitaalselt /

Harri Pärsim

Ehitusjärelevalve vanemspetsialist

Harri Pärsim

736 1230 Harri.Parsim@raad.tartu.ee