

tähis


õhumära isolatsiooni indeks

nõue puudub

tulepüsivus

nõue puudub

määratud seintele, mis moodustavad tuletõkkeseptsiooni piiri



2x vesialuseline värv, pestav, poolmatt,
värvitoonid: vt joonised A_5

kruntvärv

2x lauspahteldus

lubitsementkrohv -10mm

Columbia-kivi plokk 140mm

lubitsementkrohv - 10mm

2x lauspahteldus

kruntvärv

2x vesialuseline värv, pestav, poolmatt,
värvitoonid: vt joonised A_5

- käesolev joonis tühistab kõik sama numbriga varasema kuupäevaga joonised
- kõik muudatused tuleb kooskõlastada arhitektiga
- kõik mõõdud kontrollida ehitusel
- avatäidete pealsed osad - jooksva seinatüübiga analoogsed
- joonist vaadata koos arhitektuurse osa joonistega A_1
- joonist vaadata koos konstruktiivse osa vastava joonisega

muut. arv muudatuse kirjeldus

kuupäev allkiri



joonis SISESEIN SS-15
objekt TARTU TAMME KOOLI REKONSTRUEERIMISE II ETAPP
aadress TAMME PUIESTEE 24A, TAMMELINN, TARTU
tellija LV LINNAVARADE OSAKOND
projekti juht ALAR PEEDO
arhitekt JELENA BELJAJEVA

töö nr 02/2016
staadium PP
kuupäev 04.03.2016
fail Tamme_PP A.4
mõõtkava 1:10
joonise nr A_3.29
muut

EP10385231-0001 Kvaliteedi juhtimissüsteem ISO 9001
Sõbra 54 Tartu 50106 Eesti tel 733 3170
info@rtgprojekt.ee www.rtgprojekt.ee