

Teema: Re: Tamme kooli hoovipoolse vaate muudatus

Saatja: Tõnis Arjus <Tonis.Arjus@raad.tartu.ee>

Kuupäev: 21/03/2016 09:13

Saaja: Jelena Beljajeva <bella@rtgprojekt.ee>

Tere,

muudatus on vastuvõetav

tervitades,

Tõnis Arjus

AEO juhataja - linnaarhitekt

+37253046148

From: Jelena Beljajeva <bella@rtgprojekt.ee>

To: tonis.arjus@raad.tartu.ee

Date: 18.03.2016 14:49

Subject: Tamme kooli hoovipoolse vaate muudatus

tere Tõnis,

tegeleme Tamme kooli osalise rekonstrueerimisega, projekti mahus on ka ventilatsioonisüsteemide rek. olemasoleva välistrepi (esimese ja solkikorruse vahel) asemele on projekteeritud ventšahtidega ventkamber.

ventšahtid (3tk 1.4x1.5m ümbritsetud seinaga 4.0x3.6m) on viimistletud analoogselt olemasoleva välisseinaga: Raketerm valge, ventkamber 10.8x6.0x2.95m - analoogselt olemasoleva sokli viimistlusmaterjaliga: Raketerm hall.

kas selline fassaadimuudatus on vastuvõetav?

--

lugupidamisega,

Jelena Beljajeva
volitatud arhitekt, tase 7

RTG Projektbüroo AS
Sõbra 54 50106 Tartu
bella@rtgprojekt.ee
+372 733 3161
www.rtgprojekt.ee

[attachment "Tamme vaated.bdoc" deleted by Tõnis Arjus/AEO/Tartu]