
VASTUSED TARTU LINNAVALITSUSE 24.05.2016 MÄRKUSTELE

Merlin Oja, lubade- ja registriteenistuse juhataja:

1. Päästeameti Lõuna päästkeskuse kooskõlastus hangitakse siis, kui muud puudused on projektist kõrvaldatud.

Andres Aint, järelvalveteenistuse juhataja:

1. Energiaarvutuse lähteandmete esitamise blanketil parandatud köetav pind: 1742,3 m²
2. Energiaarvutuse tulemuste esitamise blanketil parandatud hoone suletud netopind: 1742,3 m². Päikesepaneelid paigaldatakse kaldenurgaga 30°. Märgitud katuse plaanile, lõikele ning seletuskirja.

Vastused koostas: Arh. Armin Meisalu