



MÄRKUSED

Kutsenupu asukoht valida nii, et nupu nöör oleks kättesaadav nii istudes, kui ka põrandal lamades.

KAABLITE TÄHISTUS

a – kaabel 4x0.22 mm²

KASUTATUD TINGMÄRGID

-  – hääreseade
-  – häire lõpuseade
-  – nööriga kutsenupp
-  – toiteplokk



Võru tn. 254, 51 013 Tartu
Tel. 7 420 463
teleprojekt@teleprojekt.ee
MTR: FPR000133 & EP10536405-0001

OBJEKT

STAADIONIHOONE

Riia 25A, Tartu

JOONISE
NIMI

Inva-WC hääresignalisatsioon str. skeem

MASTAP

TELLUA

VALD-
KOND

Nõrkvoolupaigaldis

PROJ.

Inna Vladimirova

ALLKIRI

EHTUS-
JÄRK

Uusehitus

PROJEKT.
STADIUM

PP

KONTR.

Jan Suuvere

ALLKIRI

TÖÖ NR

TJ-2974-08.16

JOONISE NR

104

FAIL

2974_INVA_str.dwg

KUUPÄEV

18.08.2016

MUUDATUS

00