

KILBI KEST: metall		PAIGALDUSKOHT: tehnr. ruum		LÜHISVÖÖL I _{CP(3)} =4,3kA		NIMIPINGE: 3x230/400V		LÜHISVÖÖL I _{CP(3)} =4,3kA		KILBI KEST: metall	
UKSE TÜÜP: võtmega lukustatav		PAIGALDUSVIIS: pörandale		LÜHISVÖÖL I _{CP(3)} =2,4kA		INSTAL. VÕIMSUS: 76,4kW		LÜHISVÖÖL I _{CP(3)} =2,4kA		UKSE TÜÜP: võtmega lukustatav	
LÜLITID: TULUKESKILBIS sees		SIJESTUS: alt		PINGEKADU ΔU=2,0%		ARVESTUSLIK VÕIMSUS: 61,1kW		PINGEKADU ΔU=2,0%		LÜLITID: TULUKESKILBIS sees	
MÕDUD: vabalt res. 30% üldmahust		VÄLJUUVAD KAABLID: ülevalt/alt		JUHTIKSÜSTEEM: TN-C/TN-S		ARVESTUSLIK VÖÖL: 92A		JUHTIKSÜSTEEM: TN-C/TN-S		MÕDUD: vabalt res. 30% üldmahust	
PIKSEKAITSE: piirikuga		VÄRV: valge (RAL9001)		KAITSEASTE: IP55		TARBIMISTEGUR: k=0,8		KAITSEASTE: IP55		PIKSEKAITSE: piirikuga	

		SKEEM	NIMETUS	Võims. [kW]	KAITSE/ [A]	KAABEL [mm ²]
			PEATOITELIIN LIITUMISKILBIST		3P125A	AXPK4G95
			PEAMAANDUSLÄTILE			Cu25
			LIIGPINGEPIIRIK, TÜÜP 2 I _{max} 40kA; U _p <1,4kV; I _n =15kA		4P40A:C	
			VÕRGUANALÜSAATOR PM5310		3P4A:C	
			EL.KERIS -1 KJK1	15,0	3P25A:C	MMJ 5x6S
			EL.KERIS -2 KJK2	15,0	3P25A:C	MMJ 5x6S
			KOMBIPESA TEHN.RUUMIS	2,0	3P16A:C	MMJ 5x2,5S
			VENTILATSIOONI ELEKTRILINE EELKÜTTE KALORIFEER	17,0	3P32A:B	MMJ 5x6S
					3P16A:C	
			VENT. SEADE	3,0	3P10A:C	MMJ 5x1,5S
			BLOKEERINGU TRAFO 25VA, 230/24V		1P6A:C	NV T00VdTT 2x1,0
			INVA WC APPIKUTESÜSTEEM	0,5	1P6A:C	MMJ 3x1,5S
			SUITSULUUGIKESKUS SLK	0,5	1P6A:C	MMJ 3x1,5S
			PÖRANDAKÜTTEKOLLEKTOR	0,5	1P6A:C	PROFIT 3x1,5S
			SADEVEELEHTRITE KÜTE KÜTTE REGULAATOR KILBIS DEVIREG 316 -10...+50 C° õHUANDUR	0,3	2P6A:B	MMJ 3x1,5S MMJ 2x1,5
			PISTIKUPESAD OOTERUUMIS	0,5	2P16A:C	PROFIT 3x2,5S
			PISTIKUPESAD GARDEROOBIS 01 JA 04	0,5	2P16A:C	PROFIT 3x2,5S
			PISTIKUPESAD GARDEROOBIS 07 JA 10	0,5	2P16A:C	PROFIT 3x2,5S
			PISTIKUPESAD TÖÖKOHTADELE KONTORIS	1,0	2P16A:C	PROFIT 3x2,5S
			PISTIKUPESAD KONTORIS JA VÄIKESES LAOS	1,0	2P16A:C	PROFIT 3x2,5S
			PISTIKUPESA SUURES LAOS	0,5	2P16A:C	MMJ 3x2,5S

		Ringtee 68 51013 Tartu 736 2962 736 2964 @ rantell.ee MTR reg.nr. EL10273874-0001	Kuupäev Proj. Kontr. Kinnit.	15.august 2016 a. T. Kübarsepp	Päris STAADIONI HOONE RIIA TN.25A, TARTU PEAJAOTUSKESKUSE PJK SKEEM	Joonise number EK-2	Muud.	Lk. 1/4
--	--	---	---------------------------------------	-----------------------------------	--	------------------------	-------	------------

	SKEEM	NIMETUS	Võims. [kW]	KAITSE/ [A]	KAABEL [mm ²]
18		FÖÖN GARDEROOBIS 01	0,8	2P10A:C	PROFIT 3x1,5S
19		FÖÖN GARDEROOBIS 04	0,8	2P10A:C	PROFIT 3x1,5S
20		FÖÖN GARDEROOBIS 07	0,8	2P10A:C	PROFIT 3x1,5S
21		FÖÖN GARDEROOBIS 10	0,8	2P10A:C	PROFIT 3x1,5S
22		PISTIKUPESA INVA-WC	0,5	2P16A:C	PROFIT 3x2,5S
23		PISTIKUPESA VEEPEHMENDILE	0,5	2P10A:C	MMJ 3x1,5S
24		VALGUSTUS PESURUUMIS 02 JA 03 SAUNAS	0,6	2P6A:C	MMJ 3x1,5S
25		VALGUSTUS PESURUUMIS 08 JA 09 SAUNAS	0,6	2P6A:C	MMJ 3x1,5S
26		VALGUSTUS KONTORI PESURUUMIS JA VÄIKESES LAOS	0,2	2P6A:C	MMJ 3x1,5S
27		VÄLISVALGUTUS MAJA EES VARIKATUSE ALL	0,2	2P6A:C	MMJ 3x1,5S
28		VÄLISVALGUS MAJA KõRVAL MASTIDEL	0,1	2P6A:C	NYJ-J 3x2,5
29		PROGRAMMKELL ASTRO 2CO JUHTLÜLTI A-O-K		1P6A:C	
30		VALGUSTUS GARDEROOBIS 01 JA 04 INVA WC-s	0,6	1P6A:C	MMJ 3x1,5S
31		VALGUSTUS GARDEROOBIS 07 JA 10	0,6	1P6A:C	MMJ 3x1,5S
32		VALGUSTUS KONTORIS	0,3	1P6A:C	MMJ 3x1,5S
33		VALGUSTUS TEHN.RUUMIS JA SUURES LAOS	0,3	1P6A:C	MMJ 3x1,5S
34		TURVAVALGUSTUS	0,1	1P6A:C	MMJ 3x1,5S
35		VALGUSTUS 00TERUUMIS	0,7	1P10A:C	2x(MMJ 3x1,5S)
36		IMPULSSLÜLITI IL1			MMJ 2x1,5
37		VALGUSTUS 00TERUUMIS	0,7	1P10A:C	2x(MMJ 3x1,5S)
38		VALGUSTUS 00TERUUMIS	0,7	1P10A:C	2x(MMJ 3x1,5S)
39		VALGUSTUS 00TERUUMIS	0,7	1P10A:C	2x(MMJ 3x1,5S)

