



Tingmärgid

- PJK Peajaotuskeskus PJK
- E1 Evakuatsioonivalgusti, ühepoolne, LED sisseehitatud akuseadmega 3h, süvis lakke
- P1 Paanikavältilimisvalgusti, LED, sisseehitatud akuseadmega 3h, süvistatud
- P2 Paanikavältilimisvalgusti, ühepoolne, LED, IP65 sisseehitatud akuseadmega 3h, pindmine, seinale
- P3 Paanikavältilimisvalgusti, LED, sisseehitatud akuseadmega 3h, süvistatud, COR

RANTELL
ELEKTER

Ringtee 6B 51013 Tartu ☎ 736 2962
☎ 736 2964 ✉ rantell@rantell.ee
MTR reg.nr. EL10273874-0001

Telli ja: TARTU LINNAVALITSUS LINNAVARADE OSAKOND

Objekt: STAADIONIHOONE
RIIA TN.25A, TARTU

Joonis: Turvalgustuse paigalduse
plaan

M 1:100/A3

Joonis nr.

Töö nr.

Kontrollis H. Kübarsepp

Projekteerija T. Kübarsepp

15. august 2016 a.

Põhiprojekt

ET-1

R-16-212