

Geonik OÜ

Riia tn. 25a

Kummei 1-15 Tartu 50304
reg. 12193990 Tel. 7400087
e-mail: info@geonik.ee Mob. 56488988

Geodeetiline alusplaan

Objekti asukoht	Tartu linn, Kesklinna linnaosa, Riia tn		
Tellija	X= 64733400 Y= 64735000	Töö nr.	Ge-183-2015
Välitöö	Lale Purge	Tegevusitsentsid: Geodeetiline, kartograafiline tööd: 761 MA	
Juonestaja	Verner Purge	Majandispoli registreeritud ehituskonstruktsioonide EEG000272-11	
M 1:500	Leht 1		


RÕSKOLASTUSED

AS Tartu Veevärk	nr.40	27.01.2016.a.	vesi ja kanal
Elektrilevi OÜ	7534863643	28.12.2015.a.	elektrikaablid
Tartu Keskkattajama AS		26.01.2016.a.	soojatustistik
Tella	25977717	14.02.2016.a.	sidekaablid

Koordinaadid: L-EST 97 süsteemis
Kõrgused: Bati 1977.a. süsteemis

Riia tn. 23
79507:036:0002

Riia tänav 19
79507:038:0027



PROJEKTEERITUD KOMMUNIKATSIOONID

(RANTELL AS)

LK

uus lülitumiskilp

LK-U

demonteeritav lülitumis- ja kaablikapp

PKK

stadionihoone peajaotuskeskus PKK

MAANDUSJUHT RD-10

VERTIKAALMAANDUR 3x1.5m

VÄLIVALGUSTI BGP430 GRN39, 3900 lm, IP66, 4m MASTIL

STADIONIHOONE TOTTELIIN AXPK 4G95 (KAABLIKAITSETORUDES Ø110)

VÄLIVALGUSTUSE TOTTELIIN NY-Y 3x2.5 (KAABLIKAITSETORU Ø50)

3 TÜHJA TORU PERSPEKTIVSETELE KAABLITELE (3xKAABLIKAITSETORU Ø75)

OLULEVATE VALGUSMASTIDE JÄTKATAVAD TOTTELIINID 3x(MCMK 4x6/6) (3xKAABLIKAITSETORU Ø50)

RANTELL
ELEKTER

Ringtee 68 51013 Tartu
736 2964
MTR reg.nr. EI10273874-0001
ranteill@ranteill.ee

Kontrollis	H.Kübarsepp		
Projekteerija	T.Kübarsepp		
Joonis: Väliõrgu plaan		M1:500/A3	
		Joonis nr.	Töö nr.
		EP-4	R-16-212
		Põhiprojekt	