



- Tingmärgid
- PJK Peajaotuskeskus PJK
- Lihtlüliti, süvistatud, IP20
- Lihtlüliti, süvistatud, IP44
- Grupilüliti, süvistatud, IP20
- Lihtlüliti, pindmine, IP44
- Impulsslüliti, süvistatud, IP20
- Lihtlüliti, süvistatud, IP20, tulukesega
- 1 Süvistatud luminofoorvalgusti 4x14W, HF, IP20, OP
- 2 Süvistatud allvalgusti 2x26W, HF, IP20
- 3 Süvistatud allvalgusti 2x18W, HF, IP55
- 4 Luminofoorvalgusti 2x28W, IP65, OP, HF
- 5 Saunavalgusti 40W, IP44, OP, pindmine puitrestiga
- 6 Süvistatud luminofoorvalgusti 4x24W, HF, IP20, OP
- 7 Süvistatud allvalgusti 23W, 1851 lm, IP20 A2
- 8 Välisvalgusti 16W, 1300lm, IP66
- 9 Peeglivalgusti 11W, 1000lm, IP44
- 10 Süvistatud allvalgusti 2x26W, HF, IP55
- 11 Seinavalgusti pindmine 2x26W, HF, IP44
- E1 Evakuatsioonivalgusti, ühepoolne, LED, sisseehtatud akuseadmega 3h, süvis
- P1 Paanikavältilimisvalgusti, LED, sisseehtatud akuseadmega 3h, süvistatud
- P2 Paanikavältilimisvalgusti, ühepoolne, LED, IP65 sisseehtatud akuseadmega 3h laes/seinal
- P3 Paanikavältilimisvalgusti, LED, sisseehtatud akuseadmega 3h, süvistatud, COR
- Liikumisandur 360 süvis, laes, IP20, 2-kanaliga (COM2)
- Liikumisandur 360 süvist, laes, IP54
- Liikumisandur 360 süvis, laes, IP20, 1-kanaliga (COM1)



Ringtee 6B 51013 Tartu ☎ 736 2962  
 ☎ 736 2964 ✉ rantell@rantell.ee  
 MTR reg.nr. EL10273874-0001

Telli ja: TARTU LINNAVALITSUS LINNAVARADE OSAKOND

Objekt: STADIONIHOONE  
 RIIA TN.25A, TARTU

Joonis: Valgustuse paigalduse  
 plaan

M 1:100/A3

Joonis nr. Töö nr.

Muudatud	Tähis	Muudatud	Kirjeldus
M1	A1	19.09.2016 a.	Muudetud saunavalgusti te paigaldust
M1	A2	19.09.2016 a.	Muudetud ooteruumi valgusti pos.7 mark

Kontrollis H.Kübarsepp  
 Projekteeri ja T.Kübarsepp

19.september 2016a.

Põhiprojekt

EP-2 R-16-212