



Asta Jõeluht
Telia Eesti AS
Valge 16
19095 TALLINN

21.11.2016 nr 7-1/EPD-16-0817

Linnu tänava piirkonna sidekanali ehitusloa taotlus

Võttes aluseks ehitusseadustiku §-d 5, 13 ja 41 märgib Tartu linna arhitektuuri ja ehituse osakond järgmist:

Teie Linnu tänava sidekanali ehitusloa taotlus ja ehitusprojekt on läbivaadatud. Käesolevaga saadame linnavalitsuse märkused, mis vajavad Teiepoolset täiendamist/parandamist. Vastavalt haldusmenetlusseadusele § 15 lg 2, kui isik jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, määrab haldusorgan taotluse esitajale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib haldusorgan jätta taotluse läbi vaatamata. **Sellega seoses palume Teil parandatud ehitusprojekt koos ehitusloa taotlusega esitada hiljemalt 16.01.2017. a** kas digitaalselt allkirjastatult aadressil aeo@raad.tartu.ee, digitaalselt allkirjastatult läbi ehitisregistri www.ehr.ee (Ehitusprojekti dokumentide digitaalsel esitamisel arvestada juhendit "Ehitusprojekti dokumentide vormistamise nõuded ehitusloa elektroonilisel taotlemisel": <https://goo.gl/GFNBZb>) või paberkandjal ehitusprojekt kahes eksemplaris arhitektuuri ja ehituse osakonnale määratud vastuvõtuaegadel.

PROJEKTI LÄBIVAATAMISEL ESINENUD PUUDUSED

Inseneriteenistus:

1. Seletuskirjas ptk 6. "Haljastuse ja teekatete taastamine ning pinnase äravedu" lisada viide teekatte taastamisel lähtuda vastavalt Majandus- ja taristuministri poolt väljaantud määrusest nr. 101 "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded"
2. Konfliktid haljastusega:
 - 1) Tihase tänava ja Tamme pst ristmikul (Tamme pst 88 kinnistu nurgas) on kaevetööd puu kaitsevööndis. Kaabel paigaldada puu võra ulatuses kinnisel meetodil.
 - 2) Tihase tänava ja Tamme pst ristmikul (Tihase tn 19 juures) eemaldatakse hekk. Seletuskirjas täpsustada heki eemaldamise mahud ja kooskõlastada tööd Tihase tn 19 kinnistu omanikega.
 - 3) Tamme pst 79 ja Tihase tn 21 kinnistute piiril tänava servas on kaevetööd puude kaitsevööndis. Projekteerida kaabli paigaldamine puude kaitsevööndis kinnisel meetodil.
 - 4) Tihase tn 21 hoone servas projekteeritakse side poolkaev olemasoleva männi kõrvale. Projekteerida olemasoleva männi ümberistutamine või asendusistutus.
 - 5) Tihase tn 21 ja Tihase tn 23 kinnistute piiril minnakse kinniselt heki ja männi alt läbi. Tööde teostamisel heki ja puu kahjustamine pole lubatud.
3. Linnu tn 34 kinnistu sissesõit on osaliselt asfalt ning osaliselt tänavakivi. Projekti järgi on seal haljastuse taastamine. Sidekaabli paigaldamine projekteerida kinnisel meetodil või esitada asfaldist

katendi taastamine koos konstruktiivse ristlõikega.

Lugupidamisega

/ allkirjastatud digitaalselt /

Harri Pärsim

Ehitusjärelvalve vanemspetsialist

7361230 Harri.Parsim@raad.tartu.ee

