OSK-1
Ø560
63.30
61.58
62.20
61.58

SK-6
Ø560
63.35
62.22
62.22

Elektrikaabel ehituse käigus nihutada ja paigaldada kaablikaitsetorussse

Ecoblock MAXX sadeveeplokisüsteem, rohelised blokid (kandevõime 12t).
Blokkide arv 180, mis paigaldada kolmes kihis filterkanga sisse. Üks kiht paigaldada sissevoolutorust alla poole ja kaks kihti üles poole.
Sadeveeplokisüsteemile paigaldada kaks hoolduskaevu.

Lossi tn 15b
79507:019:0018

SK-5
Ø560
63.70
62.31
62.31

RK-3
Ø560
63.60
63.02

SKPY-7
65.82
64.70
65.16
64.70

SKPY-6
66.06
64.61
65.32
64.61

SKPY-5
66.06
64.58
65.35
64.58

SK-8
Ø560
66.06
64.55
65.32
64.55

SKPY-4
66.06
64.50
65.22
64.50

SK-9
Ø560
65.68
64.76
64.76

Kuppelrestkaev

De315
L=1.8

63.60
62.90

Hoolduskaev

63.90
62.41

RK-4
Ø560
65.40
64.79
64.79

SL-11
66.10
65.50

SL-10
66.15
65.55

SL-9
66.15
65.55

SL-8
66.25
65.65

SL-7
66.20
65.60

SL-6
66.10
65.50

SL-4
66.05
65.45

SL-5
66.10
65.50

SK-4
Ø560
63.90
62.40
62.40
62.64
62.61

SK-7
Ø560
65.97
63.09
64.96
64.48

Kuppelrestkaev

65.50
65.02

Lossi tn 25
79507:019:0007

Tartu toomkiriku varemed

TÜ muuseum

TÜ kaabel

SL-12
66.00
65.38

SL-2
66.25
65.73

SL-3
66.25
65.72

SL-1
66.10
65.75

K. E. von Baeri tn 6
79507:019:0008

De160
L=0.7

SK-3
Ø560
63.95
62.80
62.80

SKPY-3
63.85
62.91
63.05
62.91

Kuppelrestkaev

SKPY-1
66.20
65.72
65.72
65.72

SKPY-2
66.20
65.71
65.71
65.71

Sisenemine maa-alusesse kollektorisse

SK-2
Ø560
65.80
63.00
64.60
64.98

RK-2
Ø560
63.80
63.10

SK-1
Ø560
66.03
64.80
64.80

RK-1
Ø560
65.90
64.90

Lossi tn 21
79507:019:0010

LEPPEMÄRGID:

- G - Olemasolev gaasitorustik
- SK SK - Olemasolev sademeveekanalisatsioon
- K - Olemasolev reoveekanalisatsioon
- V - Olemasolev veetorustik
- T - Olemasolev soojatorustik
- Olemasolev madalpingekaabel
- S - Olemasolev sidekanalisatsioon
- Olemasolev sidekaabel
- Kinnistupiir
- Likvideeritav rajatis
- SK1 - proj. sademeveekanalisatsioonitorustik
- proj. teejoon
- proj. kaablikaitsetoru
- proj. sademeveekanalisatsioonikaev
- proj. restkaev
- proj. sademeveelehter
- De160 i=0.010 L=24.5m - Projekteeritud sademeveekanalisatsioonitoru läbimõõt, lang ja pikkus
- 75.63* - Toru kõrgusmärk täpsustada ehitustööde käigus
- 33.30 / 30.50 - olemasolev maapind / toru põhja kõrgusmärk

SK-2
Ø800
55.70
51.82
53.86
51.82
53.00

- proj. sademeveekaevu tähis
- kaevu läbimõõt
- proj. maapind
- väljuva toru põhja kõrgusmärk
- siseneva toru põhja kõrgusmärk
- siseneva toru põhja kõrgusmärk
- siseneva toru põhja kõrgusmärk

RK-2
32.70
31.60

- proj. restkaevu tähis
- proj. maapind
- toru põhja kõrgusmärk

SKPY-1
57.30
55.71
56.02
55.71

- proj. sademevee pimeühenduse tähis
- olemasolev maapind
- väljuva toru põhja kõrgusmärk
- siseneva toru põhja kõrgusmärk
- siseneva toru põhja kõrgusmärk

SL-2
32.70
31.60

- proj. sademeveelehtri tähis
- proj. maapind
- toru põhja kõrgusmärk

AS-i Tartu Veevärk poolt
ÜLE VAADATUD
„13" 12 2016 a. nr. 886

Märkused:

1. Torustike pikiprofiilid vt joonis 5 ja joonis 6
2. * tähistatud kõrgus täpsustada ehitustööde käigus
5. Ehituskaeviku tüüpristlõiked vt joonis 8
6. Kaablite kaitsmise ja toestamise skeem ristumisel projekteeritud torustikuga vt joonis 9

Kobras AS Riia 35 www.kobras.ee
tel. 7300 310 Tartu 50410 kobras@kobras.ee

Projektijuht Erki Kõnd
Projekteerija Vahur Laas
Kontrollijad Germo Ilvesmets

Töö tellija	TARTU LINNAVALITSUS
Töö nimetus	TARTU TOOMKIRIKU ÜMBRUSE VERTIKAALPLANEERIMINE JA SADEMEVEE ÄRA JUHTIMINE
Projektijuht: Erki Kõnd	Joonise nimetus: SADEMEVEETORUSTIKU ASENDIPLAAN

Kuupäev	Joonis	Jooniseid	Mõõtkava	Töö nr	Etapp
12.2016	4	9	1:500	2016-220	PP