Ecoblock MAXX sadeveeplokisüsteem, rohelised blokid (kandevõime 12t).
Blokkide arv 180, mis paigaldada kolmes kihis filterkanga sisse. Üks kiht paigaldada sissevoolutorust alla poole ja kaks kihti üles poole.
Sadeveeplokisüsteemile paigaldada kaks hoolduskaevu.

Lossi tn 15b
79507:019:0018

Lossi tn 25
79507:019:0007

Tartu toomkiriku varemed

TÜ muuseum

Lossi tn 21
79507:019:0010

K. E. von Baeri tn 6
79507:019:0008

Kuppelrestkaev

Hoolduskaev

TÜ kaabel

Elektrikaabel ehituse käigus nihutada ja paigaldada kaablikaitsetorussse

ETTEVAATUST MAAKAABEL

Sisenemine maa-aluesse kollektorisse

OSK-1
Ø560
63.30
61.58
62.20
61.58

SK-6
Ø560
63.35
62.22
62.22

SK-5
Ø560
63.70
62.31
62.31

RK-3
Ø560
63.60
63.02

SK-8
Ø560
66.06
64.55
65.32
64.55

SKPY-6
66.06
64.61
64.61

SKPY-5
66.06
64.58
65.35
64.58

SKPY-4
66.06
64.50
65.22
64.50

SK-9
Ø560
65.68
64.76
64.76

SKPY-1
65.82
64.70
65.16
64.70

RK-4
Ø560
65.40
64.79
64.79

SL-11
66.10
65.50

SL-10
66.15
65.55

SL-9
66.15
65.55

SL-8
66.25
65.65

SL-7
66.20
65.60

SL-6
66.10
65.50

SL-5
66.10
65.50

SL-4
66.05
65.45

SL-3
66.25
65.72

SL-2
66.25
65.73

SL-1
66.10
65.75

SL-12
66.00
65.38

RK-1
Ø560
65.90
64.90

SKPY-1
66.20
65.72
65.72
65.72

SKPY-2
66.20
65.71
65.71
65.71

SK-4
Ø560
63.90
62.40
62.40
62.64
62.61

SK-3
Ø560
63.95
62.80
62.80

SKPY-3
63.85
62.91
63.05
62.91

RK-2
Ø560
63.80
63.10

SK-2
Ø560
65.80
63.00
64.60
64.98

SK-1
Ø560
66.12
64.80
64.80

RK-5
Ø560
65.50
65.02

De315 L=1.8

De160 L=0.7

LEPPEMÄRGID:

- G - Olemasolev gaasitorustik
- SK - Olemasolev sademeveekanalisatsioon
- K - Olemasolev reoveekanalisatsioon
- V - Olemasolev veetorustik
- T - Olemasolev soojatorustik
- Olemasolev madalpingekaabel
- S - Olemasolev sidekanalisatsioon
- Olemasolev sidekaabel
- Kinnistupiir
- Likvideeritav rajatis
- SK1 - proj. sademeveekanalisatsioonitorustik
- proj. teejoon
- proj. kaablikaitsetoru
- ⊕ - proj. sademeveekanalisatsioonikaev
- ⊖ - proj. restkaev
- proj. sademeveelehter
- De160 i=0.010 L=24.5m - Projekteeritud sademeveekanalisatsioonitoru läbimõõt, lang ja pikkus
- 75.63* - Toru kõrgusmärk täpsustada ehitustööde käigus
- 33.30 / 30.50 - olemasolev maapind / toru põhja kõrgusmärk

⊕ SK-2
Ø800
55.70
51.82
53.86
51.82
53.00
- proj. sademeveekaevu tähis
- kaevu läbimõõt
- proj. maapind
- väljuva toru põhja kõrgusmärk
- siseneva toru põhja kõrgusmärk
- siseneva toru põhja kõrgusmärk
- siseneva toru põhja kõrgusmärk

⊖ RK-2
32.70
31.60
- proj. restkaevu tähis
- proj. maapind
- toru põhja kõrgusmärk

SKPY-1
57.30
55.71
56.02
55.71
- proj. sademevee pimeühenduse tähis
- olemasolev maapind
- väljuva toru põhja kõrgusmärk
- siseneva toru põhja kõrgusmärk
- siseneva toru põhja kõrgusmärk

SL-2
32.70
31.60
- proj. sademeveelehtri tähis
- proj. maapind
- toru põhja kõrgusmärk

Märkused:

1. Torustike pikiprofiilid vt joonis 5 ja joonis 6
2. * tähistatud kõrgus täpsustada ehitustööde käigus
5. Ehituskaeviku tüüpristlõiked vt joonis 8
6. Kaablite kaitsmise ja toestamise skeem ristumisel projekteeritud torustikuga vt joonis 9

Kobras AS Riia 35 www.kobras.ee
tel. 7300 310 Tartu 50410 kobras@kobras.ee

Projektijuht Erki Kõnd
Projekteerija Vahur Laas
Kontrollijad Germo Ilvesmets
Martin Võru

Töö tellija: TARTU LINNAVALITSUS

Töö nimetus: TARTU TOOMKIRIKU ÜMBRUSE VERTIKAALPLANEERIMINE JA SADEMEVEE ÄRA JUHTIMINE

Projektijuht: Erki Kõnd

Joonise nimetus: SADEMEVEETORUSTIKU ASENDIPLAAN

Kuupäev	Joonis	Jooniseid	Mõõtkava	Töö nr	Etapp
12.2016	4	9	1:500	2016-220	PP