



Jan Suuvere
OÜ Seelion

02.06.2017 nr 7-1/EPD-17-0377

**Kristalli 9//Laseri 6//Laseri 6a sidekanalisatsioon,
ehitusloa taotlus**

Esitasite Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale 29.05.2017 Kristalli 9//Laseri 6//Laseri 6a ehitusloa taotluse ja ehitusprojekti. Tartu Linnavalitsus kontrollis taotluse ja ehitusprojekti vastavust nõuetele ning on tuvastanud järgmised puudused:

Inseneriteenistus:

1. Projektlahendus erineb kehtivast detailplaneeringust ja ehitusloa saanud hoone projektist. Projekteerida vastavalt alusdokumentidele. Kui vastavalt alusdokumentidele projekteerimine ei ole võimalik esitada projektis vastavad selgitused. Kinnitada, et varem projekteeritud tehnovõrke ja haljastust on võimalik rajada.
2. Projekti koosseisu lisada kaeviku taastamise ristlõige koos kõigi konstruktsioonide paksusega ning erinevate katendite taastamise joonised. Planeeritud ja projekteeritud kõnniteede ning sõiduteede alla jäävate kaevikute tagasitäide projekteerida liivaga.
3. Projekt kooskõlastada kinnistute omanikega.

Rajatiste ehitusjärelvalve-vanemspetsialist Harri Pärsim :

1. Ehitusloa taotlusele märkida ehitise omanik.

Vastavalt haldusmenetlusseadusele § 15 lg 2, kui isik jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, määrab haldusorgan taotluse esitajale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib haldusorgan jätta taotluse läbi vaatamata.

Anname Teie käesoleva kirjaga tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ja palume viia esitatud dokumendid eelnimetatud nõuetega vastavusse ja esitada parandatud ehitusprojekt koos ehitusloa taotlusega hiljemalt 10.07.2017.

Palume Teil dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult läbi ehtisregistri www.ehr.ee (Ehitusprojekti dokumentide digitaalsel esitamisel arvestada juhendit "Ehitusprojekti dokumentide vormistamise nõuded ehitusloa elektroonilisel taotlemisel", mis on kättesaadav <https://goo.gl/cft0d5>).

Puuduste tähtjaks kõrvaldamata jätmisel võib linnavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata.

Lugupidamisega

/ allkirjastatud digitaalselt /

Harri Pärsim

Ehitusjärelvalve vanemspetsialist

736 1230 Harri.Pärsim@raad.tartu.ee

