



Aleksandr Tartu  
Privaat Arhitektuur OÜ

23.08.2017 nr 7-1/EPD-17-0563

**Riistapuu 11 ehitusloa taotlus üksikelamu  
püstitamiseks**

Esisatis Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale 16.08.2017 Riistapuu 11 ehitusloa taotluse ja ehitusprojekti. Tartu Linnavalitsus kontrollis taotluse ja ehitusprojekti vastavust nõuetele ning on tuvastanud järgmised puudused:

**Inseneriteenistus:**

1. Krundi vertikaalplaneeringuga on juhitud sadevesi Klaose tn 3 krundi suunas. Enne Klaose tn 3 krundi projekteerida nõva, et sadevesi ei valguks naaberkinnistutele.
2. Aktualiseerida geodeetiline alusplaan. Sissesõit on olemasoleva asfaltkattega.
3. Asendiplaanil näidata varemprojekteeritud tänavaäärne kergliiklustee.

Vastavalt haldusmenetlusseadusele § 15 lg 2, kui isik jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, määrab haldusorgan taotluse esitajale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib haldusorgan jätta taotluse läbi vaatamata.

**Anname Teie käesoleva kirjaga tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ja palume viia esitatud dokumendid eelnimetatud nõuetega vastavusse ja esitada parandatud ehitusprojekt koos ehitusloa taotlusega hiljemalt 13.10.2017.**

Palume Teil dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult läbi ehitisregistri [www.ehr.ee](http://www.ehr.ee) (Ehitusprojekti dokumentide digitaalsel esitamisel arvestada juhendit "Ehitusprojekti dokumentide vormistamise nõuded ehitusloa elektroonilisel taotlemisel", mis on kättesaadav <https://goo.gl/cft0d5>).

Puuduste tähtjaks kõrvaldamata jätmisel võib linnavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata.

Lugupidamisega

/ allkirjastatud digitaalselt /

Elerin Kroodo

Lubade- ja registriteenistuse vanemspetsialist

736 1346 Elerin.Kroodo@raad.tartu.ee