



Heiki Pagel
Tartu Ülikool

18.09.2017 nr 7-1/EPD-17-0727

**Narva mnt tee ehitusloa taotlus tänava
ümberehitamiseks**

Esitasite Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale 08.09.2017 Narva mnt tee ehitusloa taotluse ja ehitusprojekti. Tartu Linnavalitsus kontrollis taotluse ja ehitusprojekti vastavust nõuetele ning on tuvastanud järgmised puudused:

Inseneriteenistus:

1. Märkusena: tegemist ei ole põhimaanteega. Joonistele mitte panna valge taustaga inforiieuleid, mis varjavad projekti olulist infot.
2. Ülekäiguraja juurde projekteeritud valgusti tõsta sõidusuunas enne ülekäiku.
3. Ülekäiguraja juures näha ette 0-kõrgusega äärekiivi ja vaegnägijate kõnniteeplaadid enne teeületust.

Kultuuriväärtuste teenistuse juhataja Romeo Metsallik:

1. Lisada p 2.1.1 - Projekteeritav piirkond asub Tartu arheoloogilise miljöopiirkonna alal. Kaevetöid sügavusega üle 1 m võib teha ainult arheoloogilise järelevalve all. Järelevalve käigus selgitatakse täiendavate uuringute vajadus. Keelatud on kahjustada keskaegset arheoloogiapärandit.

Lubade- ja registriteenistuse vanemspetsialist Elerin Kroodo:

1. Projekti koosseisu lisada tehnovõrgu valdajate koostööstused.
2. Seletuskirja iga leht peab sisaldama infot vastavalt majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrusele nr 97 "Nõuded ehitusprojektile" §7 lg 2. Seletuskirja igale lehele lisada ehitusprojekti koostamise eest vastutava isiku nimi.
3. Geodeesiateenistuse märkus: Lisada asendiplaanile ning seletuskirja info kasutatud geodeetilise alusplaani kohta (firma nimi, töö number, koostamise kuupäev).

Vastavalt haldusmenetlusseadusele § 15 lg 2, kui isik jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, määrab haldusorgan taotluse esitajale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib haldusorgan jätta taotluse läbi vaatamata.

Anname Teie käesoleva kirjaga tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ja palume viia esitatud dokumendid eelnimetatud nõuetega vastavusse ja esitada parandatud ehitusprojekt koos ehitusloa taotlusega hiljemalt 27.11.2017.

Palume Teil dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult läbi ehitisregistri www.ehr.ee (Ehitusprojekti dokumentide digitaalsel esitamisel arvestada juhendit "Ehitusprojekti dokumentide vormistamise nõuded ehitusloa elektroonilisel taotlemisel", mis on kättesaadav <https://goo.gl/cft0d5>).

Puuduste tähtjaks kõrvaldamata jätmisel võib linnavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata.

Lugupidamisega

/ allkirjastatud digitaalselt /

Elerin Kroodo

Lubade- ja registriteenistuse vanemspetsialist

736 1346 Elerin.Kroodo@raad.tartu.ee

