



**Alina Jankovskaja**  
OÜ KESKKONNAPROJEKT

20.09.2017 nr 7-1/EPD-17-0733

**Narva mnt-l vee- ja sademeveetorustikud,  
ehitusloa taotlus + tänavavalgustus, ehitusteatis**

Esitasite Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale 13.09.2017 Narva mnt ehitusloa taotluse ja ehitusprojekti. Tartu Linnavalitsus kontrollis taotluse ja ehitusprojekti vastavust nõuetele ning on tuvastanud järgmised puudused:

**Inseneriteenistus:**

1. Märkusena: tegemist ei ole põhimaanteeaga. Joonistele mitte panna valge taustaga inforiieleid, mis varjavad projekti olulist infot.
2. Ülekäiguraja juurde projekteeritud valgusti tõsta sõidusuunas enne ülekäiku.
3. Ülekäiguraja juures näha ette 0-kõrgusega äärekivi ja vaegnägijate kõnniteeplaadid enne teeületust.

**Rajatiste ehitusjärelvalve-vanemspetsialist Harri Pärsim:**

Geodeesiateenistuse märkus:

1. Lisada seletuskirja ja asendiplaanile info geodeetilise alusplaani kohta (koostaja firma, töö number, koostamise kuupäev)

Vastavalt haldusmenetlusseadusele § 15 lg 2, kui isik jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, määrab haldusorgan taotluse esitajale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib haldusorgan jätta taotluse läbi vaatamata.

**Anname Teie käesoleva kirjaga tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ja palume viia esitatud dokumendid eelnimetatud nõuetega vastavusse ja esitada parandatud ehitusprojekt koos ehitusloa taotlusega hiljemalt 27.11.2017.**

Palume Teil dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult läbi ehitisregistri [www.ehr.ee](http://www.ehr.ee) (Ehitusprojekti dokumentide digitaalsel esitamisel arvestada juhendit "Ehitusprojekti dokumentide vormistamise nõuded ehitusloa elektroonilisel taotlemisel", mis on kättesaadav <https://goo.gl/cft0d5>).

Puuduste tähtajaks kõrvaldamata jätmisel võib linnavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata.

Lugupidamisega

/ allkirjastatud digitaalselt /  
Harri Pärsim  
Ehitusjärelvalve vanemspetsialist

736 1230 Harri.Parsim@raad.tartu.ee

