



Peep Kaljuvee
AS Merko Tartu

22.11.2017 nr 7-1/EPD-17-0718

Õõ tänava tee ehitusloa taotlus tänava rajamiseks

Esitasite Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale 17.11.2017 Õõ tänava ehitusloa taotluse ja ehitusprojekti. Tartu Linnavalitsus kontrollis taotluse ja ehitusprojekti vastavust nõuetele ning on tuvastanud järgmised puudused:

Inseneriteenistus:

1. Tänavate projekteerimiseks on antud juhised Eesti Standardiga EVS 843:2016 "Linnatänavad". Õõ tänava parameetritega tänavale ei ole standardiga lubatud üle 6% pikikladega kergliiklejate teid projekteerida. 7% kaldega kõnnitee ei ole kasutatav vaegliiklejatele ja ei taga kõikidele liiklejagruppidele juurdepääsu hoonetele.
2. Liiklusmärke 171 "Ees on reguleerimata ülekäigurada" mitte projekteerida.
3. Valgustusmastil 3. (12) puudub maatoitekaabel.

Lubade- ja registriteenistuse vanemspetsialist Elerin Kroodo:

1. Geodeesiateenistuse märkus: Kustutada asendiplaanilt PP12024, tegu on ajutise punktiga, mida asendiplaanil ei näidata. Jooneskaalad on loetamatud. Jooneskaalad peavad olema vastavad mõõtkavale 1:500, hetkel on jooneskaala liiga väike, et oleks loetav.

Vastavalt haldusmenetlusseadusele § 15 lg 2, kui isik jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, määrab haldusorgan taotluse esitajale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib haldusorgan jätta taotluse läbi vaatamata.

Anname Teie käesoleva kirjaga tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ja palume viia esitatud dokumendid eelnimetatud nõuetega vastavusse ja esitada parandatud ehitusprojekt koos ehitusloa taotlusega hiljemalt 29.01.2018.

Palume Teil dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult läbi ehitisregistri www.ehr.ee (Ehitusprojekti dokumentide digitaalsel esitamisel arvestada juhendit "Ehitusprojekti dokumentide vormistamise nõuded ehitusloa elektroonilisel taotlemisel", mis on kättesaadav <https://goo.gl/cft0d5>). Puuduste tähtajaks kõrvaldamata jätmisel võib linnavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata.

Lugupidamisega

/ allkirjastatud digitaalselt /

Elerin Kroodo

Lubade- ja registriteenistuse vanemspetsialist

736 1346 Elerin.Kroodo@raad.tartu.ee