



Kaur Laansalu
HML Project Management OÜ

23.11.2017 nr 7-1/EPD-17-0922

**Öö tänava piirkonna vee-, sademevee-,
kanalisatsiooni-, sidekanalisatsiooni- ja
kaugküttetorustikud, ehitusloa taotlus**

Esitasite Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale 20.11.2017 Öö tänava ehitusloa taotluse ja ehitusprojekti. Tartu Linnavalitsus kontrollis taotluse ja ehitusprojekti vastavust nõuetele ning on tuvastanud järgmised puudused:

Arhitektuuri- ja linnakujundusteenistuse arhitekt Ivo-Sven Riet:

1. Elektri projekti lisada Päeva tänava äärde alajaama rajamise osa. Alajaama arhitektuurse lahenduse osas teha koostööd hooneid projekteeriva arhitektuuribürooga ja võrguettevõttega. Arhitektuurne lahendus (vaatejoonised, viimistluse kirjeldus) esitada projekti koosseisus.
2. Valgustimastide ja liiklusmärkide postide värvus peab olema must: vt "Juhised Tartu kesklinna, vanalinna ja miljööalade piirkonnas tänava inventari valimiseks".
3. Projekt kuulub ülevaatamisele pärast maastikuarhitektuurse ja tänava projekti lõplike versioonide ülevaatamist.

Inseneriteenistus:

1. Tehnovõrkude koondplaani üle vaatamiseks esitada Öö tänava ja pargi projektid.
2. Valgustusmastil 3. (12) puudub maotoitekaabel.
3. Projekti koosseisu lisada kõikide kruntide omanike kooskõlastused, millele projekteeritakse ehitustööde teostamist.
4. Tänavavalgustuse rajamiseks ning liitumiskilpidesse toitekaablite rajamiseks esitada ehitusteatised.

Rajatiste ehitusjärelvalve-vanemspetsialist Harri Pärsim:

Geodeesiateenistuse märkus:

1. Kustutada asendiplaanilt PP12024, tegu on ajutise punktiga, mida asendiplaanil ei näidata. Asendiplaanil kasutada alusplaanina originaalset geodeetilist alusplaani, hetkel on kihid kas kinni või valikuliselt kihte kustutatud.

Vastavalt haldusmenetlusseadusele § 15 lg 2, kui isik jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, määrab haldusorgan taotluse esitajale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib haldusorgan jätta taotluse läbi vaatamata.

Anname Teie käesoleva kirjaga tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ja palume viia esitatud dokumendid eelnimetatud nõuetega vastavusse ja esitada parandatud ehitusprojekt koos ehitusloa taotlusega hiljemalt 29.01.2018.

Palume Teil dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult läbi ehisregistri www.ehr.ee (Ehitusprojekti dokumentide digitaalsel esitamisel arvestada juhendit "Ehitusprojekti dokumentide vormistamise nõuded ehitusloa elektroonilisel taotlemisel", mis on kättesaadav <https://goo.gl/cft0d5>).

Puuduste tähtjaks kõrvaldamata jätmisel võib linnavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata.

Lugupidamisega

/ allkirjastatud digitaalselt /

Harri Pärsim

Ehitusjärelevalve vanemspetsialist

736 1230 Harri.Parsim@raad.tartu.ee

