



Triinu Kooskora
osaühing Eesti Veeprojekt

28.11.2017 nr 7-1/EPD-17-0927

**Vana-Kandi tee, Vana-Kase tee, Kandiküla, vee-
ja survekanalisatsioonitorustikud, ehitusloa
taotlus**

Esitasite Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale 22.11.2017 Vana- Kandi tee, Vana- Kase tee, Kandiküla ehitusloa taotluse ja ehitusprojekti. Tartu Linnavalitsus kontrollis taotluse ja ehitusprojekti vastavust nõuetele ning on tuvastanud järgmised puudused:

Inseneriteenistus:

1. Torustikud on projekteeritud osaliselt Tähtvere valla üldplaneeringuga kavandatud gaasitorustiku asukohale. Esitada gaasiettevõtjaga kooskõlastatud lahendus. Asendiplaanil näidata gaasitorustiku võimalik asukoht.
2. Projekti asendiplaanil eristada tingmäärgiga isevaline ja survekanalisatsioonitorustik.
3. Projekti koosseisu lisada alal asuvate tehnovõrkude valdajate (sh OÜ Termox), tellija ja Põllumajandusameti nõusolekud projektlahendusega.

Vastavalt haldusmenetluseadusele § 15 lg 2, kui isik jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, määrab haldusorgan taotluse esitajale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib haldusorgan jätta taotluse läbi vaatamata.

Anname Teie käesoleva kirjaga tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ja palume viia esitatud dokumendid eelnimetatud nõuetega vastavusse ja esitada parandatud ehitusprojekt koos ehitusloa taotlusega hiljemalt 29.01.2018.

Palume Teil dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult läbi ehitisregistri www.ehr.ee (Ehitusprojekti dokumentide digitaalsel esitamisel arvestada juhendit "Ehitusprojekti dokumentide vormistamise nõuded ehitusloa elektroonilisel taotlemisel", mis on kättesaadav <https://goo.gl/cft0d5>).

Puuduste tähtajaks kõrvaldamata jätmisel võib linnavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata.

Lugupidamisega

/ allkirjastatud digitaalselt /

Harri Pärsim

Ehitusjärelevalve vanemspetsialist

736 1230 Harri.Parsim@raad.tartu.ee