



Kaur Laansalu
HML Project Management OÜ

06.12.2017 nr 7-1/EPD-17-0922

**Öö tänava piirkonna vee-, sademevee-,
kanalisatsiooni-, sidekanalisatsiooni- ja
kaugküttetorustikud, ehitusloa taotlus**

Esitasite Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale 01.12.2017 Öö tänava ehitusloa taotluse ja ehitusprojekti. Tartu Linnavalitsus kontrollis taotluse ja ehitusprojekti vastavust nõuetele ning on tuvastanud järgmised puudused:

Arhitektuuri- ja linnakujundusteenistuse arhitekt Ivo-Sven Riet:

Märkused parandamata:

1. Elektri projekti lisada Päeva tänava äärde alajaama rajamise osa. Alajaama arhitektuurse lahenduse osas teha koostööd hooneid projekteeriva arhitektuuribürooga ja võrguettevõttega. Arhitektuurne lahendus (vaatejoonised, viimistluse kirjeldus) esitada projekti koosseisus.
2. Valgustimastide ja liiklusmärkide postide värvus peab olema must: vt "Juhised Tartu kesklinna, vanalinna ja miljööalade piirkonnas tänava inventari valimiseks".
3. Projekt kuulub ülevaatamisele pärast maastikuarhitektuurse ja tänava projekti lõplike versioonide ülevaatamist.

Vastavalt haldusmenetlusseadusele § 15 lg 2, kui isik jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, määrab haldusorgan taotluse esitajale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib haldusorgan jätta taotluse läbi vaatamata.

Anname Teie käesoleva kirjaga tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ja palume viia esitatud dokumendid eelnimetatud nõuetega vastavusse ja esitada parandatud ehitusprojekt koos ehitusloa taotlusega hiljemalt 26.02.2018.

Palume Teil dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult läbi ehisregistri www.ehr.ee (Ehitusprojekti dokumentide digitaalsel esitamisel arvestada juhendit "Ehitusprojekti dokumentide vormistamise nõuded ehitusloa elektroonilisel taotlemisel", mis on kättesaadav <https://goo.gl/cft0d5>).

Puuduste tähtjaks kõrvaldamata jätmisel võib linnavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata.

Lugupidamisega

/ allkirjastatud digitaalselt /

Harri Pärsim

Ehitusjärelevalve vanemspetsialist

736 1230 Harri.Parsim@raad.tartu.ee