



Indrek Salk  
OÜ VIVA INSENERID

10.01.2018 nr 7-1/EPD-18-0006

**Vabriku tänaval vee- ja sademeveetorustikud,  
ehitusloa taotlus**

Esitasite Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale 04.01.2018 Vabriku tänava vee- ja sademeveetorustike ehitusloa taotluse ja ehitusprojekti. Tartu Linnavalitsus kontrollis taotluse ja ehitusprojekti vastavust nõuetele ning on tuvastanud järgmised puudused:

**Inseneriteenistus:**

1. Projekteerida Vabriku tn 2 ja Vabriku tn 10 vahelisele alale 2 restkaevu. Realiseerimise osas leppida kokku linnamajanduse osakonna teedeteenistusega.
2. Vabriku 1 ja 3 vahelise sissesõidutee taastada asfaltkattega AC12 surf 6 cm.
3. Kruuskatte taastamine asendada freespuruga nii asendiplaanil kui ristlõikel.

Vastavalt haldusmenetlusseadusele § 15 lg 2, kui isik jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, määrab haldusorgan taotluse esitajale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib haldusorgan jätta taotluse läbi vaatamata.

**Anname Teie käesoleva kirjaga tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ja palume viia esitatud dokumendid eelnimetatud nõuetega vastavusse ja esitada parandatud ehitusprojekt koos ehitusloa taotlusega hiljemalt 26.03.2018.**

Palume Teil dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult läbi ehisregistri [www.ehr.ee](http://www.ehr.ee) (Ehitusprojekti dokumentide digitaalsel esitamisel arvestada juhendit "Ehitusprojekti dokumentide vormistamise nõuded ehitusloa elektroonilisel taotlemisel", mis on kättesaadav <https://goo.gl/cft0d5>).

Puuduste tähtjaks kõrvaldamata jätmisel võib linnavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata.

Lugupidamisega

*/ allkirjastatud digitaalselt /*

Harri Pärsim

Ehitusjärelevalve vanemspetsialist

736 1230 Harri.Parsim@raad.tartu.ee