



Mihkel Vijar
Tartu Linnavalitsus

05.02.2018 nr 7-1/EPD-18-0067

**Kasesalu tänava tee ehitusloa taotlus tänava
ümberehitamiseks**

Esitasite Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale 25.01.2018 Kasesalu tänava ehitusloa taotluse ja ehitusprojekti. Tartu Linnavalitsus kontrollis taotluse ja ehitusprojekti vastavust nõuetele ning on tuvastanud järgmised puudused:

Lubade- ja registriteenistuse vanemspetsialist Elerin Kroodo:

1. Geodeesiateenistuse märkused:

- 1) Projektis viidatud geodeetiline alusplaan ei kata projekteeritud ala. Lisada kasutatud geodeetiline alusplaan seletuskirja (firma nimi, töö nr, registreerimise aeg).
- 2) Seletuskirjas täiendada põhivõrgupunktide osa.
- 3) Tööalasse jääb 3 põhivõrgu punkti (1022, 2406, 10021).
- 4) Seletuskirja lisada PP 2406 kohta täpsemalt samuti teisaldamise nõue.
- 5) Seletuskirja lisada PP 10021 kohta info ehitustööde ajal kaitsmiseks ja säilitamiseks. Ehitustööde lõppedes tuleb teostada kontrollmõõtmine.

2. Ehitusloal märkida ehitustegevuse liigiks ümberehitamine mitte rajamine.

Vastavalt haldusmenetlusseadusele § 15 lg 2, kui isik jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, määrab haldusorgan taotluse esitajale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib haldusorgan jätta taotluse läbi vaatamata.

Anname Teie käesoleva kirjaga tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ja palume viia esitatud dokumendid eelnimetatud nõuetega vastavusse ja esitada parandatud ehitusprojekt koos ehitusloa taotlusega hiljemalt 23.04.2018.

Palume Teil dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult läbi ehisregistri www.ehr.ee (Ehitusprojekti dokumentide digitaalsel esitamisel arvestada juhendit "Ehitusprojekti dokumentide vormistamise nõuded ehitusloa elektroonilisel taotlemisel", mis on kättesaadav <https://goo.gl/cft0d5>).

Puuduste tähtajaks kõrvaldamata jätmisel võib linnavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata.

Lugupidamisega

/ allkirjastatud digitaalselt /

Harri Pärsim

Ehitusjärelevalve vanemspetsialist

736 1346 Elerin.Kroodo@raad.tartu.ee