



Simo Sirk
OÜ SIRKEL & MALL

04.04.2018 nr 7-1/EPD-18-0235

**Kalda tee T13 tee ehitusloa taotlus kõnnitee ja
sõidutee ümberehitamiseks ja laienadmiseks**

Esitasite Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale 22.03.2018 Kalda tee T13 tee ehitusloa taotluse ja ehitusprojekti. Tartu Linnavalitsus kontrollis taotluse ja ehitusprojekti vastavust nõuetele ning on tuvastanud järgmised puudused:

Inseneriteenistus Mati Raamat:

1. Projekti koosseisu lisada tänavavalgustuse osa.
2. Kalda tee 15 krundile projekteeritud avaliku liiklusega kergliiklusteele määrata servituut Tartu linna kasuks või võõrandada tasuta Tartu linnale.
3. Korrigeerida seletuskirja ja asendiplaanil liiklusmärkide paigaldust standardile vastavaks (asukoht ja kõrgus).
4. Projekti koosseisu lisada koostöö OÜ IB Foor ja esitada fooriprogrammid ja Kalda tee koordineerimisgraafikud.

Lubade- ja registriteenistuse vanemspetsialist Elerin Kroodo:

1. Ehitusprojektile tuleb lisada Kalda tee 15 kinnistuomaniku digitaalallkiri või nõusolek muul viisil. Vajadusel kaasab omaniku menetlusse arhitektuuri ja ehituse osakond ise siis, kui ehitusprojekti enam teisi puuduseid ei esine. Ilma omaniku nõusolekuta ehitusluba ei anta.
2. Geodeesiateenistuse märkused:
 - 2.1. Geodeetilise alusplaani number õigeks parandada (seletuskirjas, asendiplaanil).
 - 2.2. Lisada geodeetilise põhivõrgu punkt nr 10045. Põhivõrgupunkt tähistada vastavalt 3m raadiuse katsevööndiga ning lisada ka tingmärkidesse. Lisada seletuskirja info punkti kohta. Põhivõrgupunkt säilitada ning ehitustööde ajaks kaitsta. Ehitustööde lõppedes teha kontrollmõõtmine.

Vastavalt haldusmenetlusseadusele § 15 lg 2, kui isik jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, määrab haldusorgan taotluse esitajale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib haldusorgan jätta taotluse läbi vaatamata.

Anname Teie käesoleva kirjaga tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ja palume viia esitatud dokumendid eelnimetatud nõuetega vastavusse ja esitada parandatud ehitusprojekt koos ehitusloa taotlusega hiljemalt 11.06.2018.

Puuduste tähtajaks kõrvaldamata jätmisel võib linnavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata.

Lugupidamisega

/ allkirjastatud digitaalselt /

Elerin Kroodo

Lubade- ja registriteenistuse vanemspetsialist

736 1346 Elerin.Kroodo@raad.tartu.ee