



RAINER REIN
Osauhing Klotoid

13.04.2018 nr 7-1/EPD-18-0249

**Kopli 1 ehitusloa taotlus spordiväljaku
rajamiseks**

Esitasite Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale 02.04.2018 Kopli 1 ehitusloa taotluse ja ehitusprojekti. Tartu Linnavalitsus kontrollis taotluse ja ehitusprojekti vastavust nõuetele ning on tuvastanud järgmised puudused:

Inseneriteenistus:

1. Kontrollida valgustuse (maakaablite rajamine ja valgustusmastide asukohad) ja olemasoleva ning rajatava kõrghaljastuse vahelise konflikti puudumist. Olemasolevatele puudele kaevetöid ja valgustusmaste lähemale, kui 2m mitte projekteerida.
2. Piima tn 1 lähedale rajatav valgustuskaabel ja piirdeaed on projekteeritud lõikuma olemasoleva kõrgepinge kaabelliiniga.
3. Projekteerida olemasolevate betoonist aiapostide likvideerimine.

Lubade- ja registriteenistuse vanemspetsialist Elerin Kroodo:

1. Geodeesiateenistuse märkus:
 - 1.1. Lisada info kasutatud kõrgussüsteemi kohta (seletuskirja, asendiplaanile).
 - 1.2. Lisada geoaluse koostamise kuupäev.
 - 1.3. Asendiplaanil ei tohi olla geoaluse kihid kustutatud/välja lülitatud. Hetkel ei ole asendiplaanil ühtegi trassi, situatsioon pole terviklik.
2. Jalgrattahoidla püstitamiseks esitada eraldi ehitusteatis (teatis esitada ehitisregistris staadioni ehitusloa taotlusega sama menetluse alla).
3. Jalgrattahoidla jooniste kirjanurgas on vale aadress ja projekti nimetus, viia vastavusse ülejäänud tööga.
4. Osakond kaasas Elektrilevi OÜ ja Tehnilise Järelevalve Ameti ehitusprojekti menetlusse läbi EHRI. Tehnilise Järelevalve Amet kooskõlastas projekti märkustega (pöörata tähelepanu).

Vastavalt haldusmenetluseadusele § 15 lg 2, kui isik jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, määrab haldusorgan taotluse esitajale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib haldusorgan jätta taotluse läbi vaatamata.

Anname Teie käesoleva kirjaga tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ja palume viia esitatud dokumendid eelnimetatud nõuetega vastavusse ja esitada parandatud ehitusprojekt koos ehitusloa taotlusega hiljemalt 25.06.2018.

Palume Teil dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult läbi ehitisregistri www.ehr.ee (Ehitusprojekti dokumentide digitaalsel esitamisel arvestada juhendit "Ehitusprojekti dokumentide vormistamise nõuded ehitusloa elektroonilisel taotlemisel", mis on kättesaadav <https://goo.gl/cft0d5>).

Puuduste tähtjaks kõrvaldamata jätmisel võib linnavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata.

Lugupidamisega

/ allkirjastatud digitaalselt /

Elerin Kroodo

Lubade- ja registriteenistuse vanemspetsialist

736 1346 Elerin.Kroodo@raad.tartu.ee