



Alar Loigu  
Aleks-Projekt OÜ

27.04.2018 nr 7-1/EPD-18-0337

**Märja alevik, Õssu DP järgne gaasitorustik,  
ehitusloa taotlus**

Esitasite Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale 23.04.2018 Märja alevik, Õssu ehitusloa taotluse ja ehitusprojekti. Tartu Linnavalitsus kontrollis taotluse ja ehitusprojekti vastavust nõuetele ning on tuvastanud järgmised puudused:

**Inseneriteenistus:**

1. Looga tänaval projekteerida gaasitorustik teede maa-alalt välja. Arvestada projekteeritud kõrghaljastusega vastavalt Altren Projekt OÜ tööle "Tartu linn, Märja alevik, Õssu detailplaneeringu järgsete taristu projekteerimine".
2. Projekt kooskõlastada kaugkütte ettevõttega.

**Rajatiste ehitusjärelvalve-vanemspetsialist Harri Pärsim:**

Geodeesiateenistus:

1. Lisada info kasutatud kõrgussüsteemi kohta asendiplaanile ja seletuskirja.

Vastavalt haldusmenetlusseadusele § 15 lg 2, kui isik jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, määrab haldusorgan taotluse esitajale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib haldusorgan jätta taotluse läbi vaatamata.

**Anname Teie käesoleva kirjaga tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ja palume viia esitatud dokumendid eelnimetatud nõuetega vastavusse ja esitada parandatud ehitusprojekt koos ehitusloa taotlusega hiljemalt 25.06.2018.**

Palume Teil dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult läbi ehitisregistri [www.ehr.ee](http://www.ehr.ee) (Ehitusprojekti dokumentide digitaalsel esitamisel arvestada juhendit "Ehitusprojekti dokumentide vormistamise nõuded ehitusloa elektroonilisel taotlemisel", mis on kättesaadav <https://goo.gl/cft0d5>).

Puuduste tähtajaks kõrvaldamata jätmisel võib linnavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata.

Lugupidamisega

/ allkirjastatud digitaalselt /

Harri Pärsim

Ehitusjärelvalve vanemspetsialist

736 1230 Harri.Parsim@raad.tartu.ee