



Gustav Madis
Aarius Projekt OÜ

15.05.2018 nr 7-1/EPD-18-0389

Kaupmehe 3 ja 5 sissesõidutee, ehitusloa taotlus

Esitasite Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale 08.05.2018 Kaupmehe 3 ja 5 ehitusloa taotluse ja ehitusprojekti. Tartu Linnavalitsus kontrollis taotluse ja ehitusprojekti vastavust nõuetele ning on tuvastanud järgmised puudused:

Inseneriteenistus:

1. Kaupmehe tn sõiduteekatendi kulumiskihi taastamine projekteerida kuni juurdepääsutee pöörderaadiuste servani, et ei tekkiks teravaid kiile olemasoleva katendi ja rajatava katendi vahel.

Lubade- ja registriteenistuse vanemspetsialist Elerin Kroodo:

1. Tiitellehele lisada tellija kontaktandmed vastavalt MKM määrusele nr 82 "Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded" § 5 lg 1 p4.
2. Sissesõidutee ehitusprojekti kooskõlastada tehnovõrguvaldajatega kelle kujas töid planeeritakse.
3. Geodeesiateenistuse märkus: Lisada info kõrgussüsteemi kohta seletuskirja ja asendiplaanile.

Vastavalt haldusmenetlusseadusele § 15 lg 2, kui isik jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, määrab haldusorgan taotluse esitajale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib haldusorgan jätta taotluse läbi vaatamata.

Anname Teie käesoleva kirjaga tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ja palume viia esitatud dokumendid eelnimetatud nõuetega vastavusse ja esitada parandatud ehitusprojekt koos ehitusloa taotlusega hiljemalt 30.07.2018.

Puuduste tähtajaks kõrvaldamata jätmisel võib linnavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata.

Lugupidamisega

/ allkirjastatud digitaalselt /

Elerin Kroodo

Lubade- ja registriteenistuse vanemspetsialist

736 1346 Elerin.Kroodo@raad.tartu.ee