TARTU LINNAVALITSUS
ARHITEKTUURI JA EHITUSE OSAKOND

Tanel Tereping
OÜ AURICU

17.07.2018 nr 7-1/EPD-18-0643

Lõkketule tänava ümberehitamine, ehitusloa taotlus

Esitasite Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale 05.07.2018 Lõkketule tänava ehitusloa taotluse ja ehitusprojekti. Tartu Linnavalitsus kontrollis taotluse ja ehitusprojekti vastavust nõuetele ning on tuvastanud järgmised puudused:

Inseneriteenistus:
1. Lahendada Lõkketule tn pikendusel jalakäijate liikumine mõlemal tänavapoolel.

Lubade- ja registriteenistuse vanemspetsialist Elerin Kroodo:
1. Lisada ehitusprojekti koosseisu tehnovõrgu valdajate kooskõlastused, kelle kujas töid teostatakse.

Vastavalt haldusmenetlusseadusele § 15 lg 2, kui isik jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, määrab haldusorgan taotluse esitajale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib haldusorgan jätta taotluse läbi vaatamata.

Anname Teie käesoleva kirjaga tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ja palume viia esitatud dokumendid eelnimetatud nõuetega vastavusse ja esitada parandatud ehitusprojekt koos ehitusloa taotlusega hiljemalt 24.09.2018.

Puuduste tähtajaks kõrvaldamata jätmisel võib linnavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata.

Lugupidamisega

/ allkirjastatud digitaalselt /
Elerin Kroodo
Lubade- ja registriteenistuse vanemspetsialist

736 1346 Elerin.Kroodo@raad.tartu.ee