



Urmas Koch
AQUA MARINA AS

31.10.2018 nr 7-1/EPD-18-0373

Võru 176 tankla-büroohoone keskkonnaohutus

Võru tn 176 kinnistule on väljastatud 06.02.2018. a projekteerimistingimused tankla-ärihoone püstitamiseks. Projekteerimistingimuste 4. punktis, kus on kirjeldatud insenertehnilised lahendused, on märgitud, et hoone ehitusprojekti mahtu tuleb lisada ohutust tõendavad ning käitamisloa vajadusel esitada loa olemasolu tõendavad materjalid.

Atmosfääriõhukaitse seaduse § 79 lg 6 alusel peab õhusaasteloa kohustusega paikse heiteallika käitaja enne vastava heiteallika ehitusloa taotlemist omama õhusaasteluba. Õhusaasteluba on nõutav, kui terminali või tankla summaarne naftasaaduste, muude mootor- või vedelkütuste, kütusekomponentide või kütusesarnaste toodete laadimiskäive aastas on 10 000 m³ või suurem:

<https://www.riigiteataja.ee/akt/114122017010>

Esitatud Võru tn 176 ärihoone ehitusprojekti mahus puudub vastav informatsioon laadimiskäibe osas. Seetõttu palume esitada kinnitus, et planeeritav tankla laadimiskäive jääb alla määru ses sätestatud normpiiri või esitada Keskkonnaameti poolt väljastatav õhusaasteluba, kui laadimiskäive ületab künnisvõimsusi.

Lugupidamisega

/ allkirjastatud digitaalselt /

Signe Sarik
osakonna juhataja asetäitja

736 1178 Signe.Sarik@raad.tartu.ee