



Jüri Härma  
Solar4you OÜ

06.12.2018 nr 7-1/EPD-18-1103

**Ringtee 53, Kandiküla Volvo päikesepark,  
ehitusloa taotlus**

Esitasite Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale 03.12.2018 Ringtee 53 ehitusloa taotluse ja ehitusprojekti. Tartu Linnavalitsus kontrollis taotluse ja ehitusprojekti vastavust nõuetele ning on tuvastanud järgmised puudused:

**Lubade- ja registriteenistuse spetsialist Olja Fomina:**

1. Tegemist on hoone elektrisüsteemi muutmisega. Palun esitada ehitusloa taotlus hoone elektrisüsteemi muutmiseks. (vt: Elerin Kroodo märkused)
  2. Taotlusel kindlasti märkida elektrisüsteemi liigiks "lokaalne: päikeseenergial põhinev". Need andmed, mida projektiga ei muudeta jätta samaks, mis on kehtivad andmed.
- \* Pärast taotluse esitamist võib märkuseid lisanduda.

**Lubade- ja registriteenistuse vanemspetsialist Elerin Kroodo:**

1. Tegemist on hoone elektrisüsteemi muutmisega (lisandub elektrisüsteemi liik "lokaalne päikeseenergial põhinev"). **Palun esitada ehitusloa taotlus hoone ümberehitamiseks, ehitustegevuse liigiks valida elektrisüsteemi muutmine või täielik asendamine.** Mitteelamu ehitusloa menetlemise eest tuleb tasuda riigilõiv 250 eurot, palun tasuda 220 eurot lisaks.
  2. Palun esitada Katrin Kalmeri Volvo Estonia OÜ esindusõiguse kohta volitus (K. Kalmer ei ole ettevõtte juhatuse liige).
  3. Ehitusprojekti koosseisu lisada asendiplaan (võib olla vormistatud maa-ameti kaardile, peab olema näha kogu kinnistu), asendiplaani joonisel näidata päikesepaneelide asukoht katusel (joonistada välja ala kuhu päikesepaneelid paigutatakse).
- \* Ehitusprojekt on saadetud läbi EHRi Elektrilevile kooskõlastamiseks.

**Osakonna juhataja asetäitja Signe Sarik:**

1. Lisada pädeva isiku kinnitus, et **olemasoleva hoone katusekonstruktsioon võimaldab täiendavat koormamist** (arvestada tuleb lisanduva päikesepaneeli, alusraami, ballasti ja lume (lumekottide) ning tuule koormusega).

Vastavalt haldusmenetlusseadusele § 15 lg 2, kui isik jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, määrab haldusorgan taotluse esitajale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib haldusorgan jätta taotluse läbi vaatamata.

**Anname Teie käesoleva kirjaga tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ja palume viia esitatud dokumendid eelnimetatud nõuetega vastavusse ja esitada parandatud ehitusprojekt koos ehitusloa taotlusega hiljemalt 11.02.2019.**

Palume Teil dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult läbi ehitisregistri [www.ehr.ee](http://www.ehr.ee) (Ehitusprojekti dokumentide digitaalsel esitamisel arvestada juhendit "Ehitusprojekti dokumentide vormistamise nõuded ehitusloa elektroonilisel taotlemisel", mis on kättesaadav <https://goo.gl/cft0d5>).

Puuduste tähtjaks kõrvaldamata jätmisel võib linnavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata.

Lugupidamisega

*/ allkirjastatud digitaalselt /*

Elerin Kroodo

Lubade- ja registriteenistuse vanemspetsialist

736 1346 Elerin.Kroodo@raad.tartu.ee