



Elmo Jahhu
E. JAHHU PROJEKTBÜROO OÜ
Variku 45
50110 TARTU

21.12.2018 nr 7-1/EPD-18-1271

Võru 240b juurdepääsutee, ehitusloa taotlus

Esitasite Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale 17.12.2018 Võru tn 240b juurdepääsutee ehitusloa taotluse ja ehitusprojekti. Tartu Linnavalitsus kontrollis taotluse ja ehitusprojekti vastavust nõuetele ning on tuvastanud järgmised puudused:

Inseneriteenistus Mati Raamat:

1. Projekti lisada sademevee käitlemise osa. Koostada projekteeritud tee ja kinnistu vahelise haljasala vertikaalplaneeringu lahendus. Juurdepääsuteede alla projekteerida truubid. Esitada sademevee eelvoolu lahendus.
2. Projekti välisvalgustuse osas teha koostöö Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna tänavavalgustuse peaspetsialistidega.

Vastavalt haldusmenetlusseadusele § 15 lg 2, kui isik jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, määrab haldusorgan taotluse esitajale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib haldusorgan jätta taotluse läbi vaatamata.

Anname Teie käesoleva kirjaga tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ja palume viia esitatud dokumendid eelnimetatud nõuetega vastavusse ja esitada parandatud ehitusprojekt koos ehitusloa taotlusega hiljemalt 04.03.2019.

Puuduste tähtajaks kõrvaldamata jätmisel võib linnavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata.

Lugupidamisega

/ allkirjastatud digitaalselt /

Elerin Kroodo

Lubade- ja registriteenistuse vanemspetsialist

Elerin Kroodo

736 1346 Elerin.Kroodo@raad.tartu.ee