



Märt Mõttus  
Tartu Linnavalitsus  
Raekoja plats 1a  
50089 TARTU LINN, TARTU LINN,  
TARTU MAAKOND

27.12.2018 nr 7-1/EPD-18-1273

**Turu 8 ehitusloa taotlus spordihoone fassaadide  
ümberehitamiseks**

Esitasite Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale 18.12.2018. a Turu tn 8 ehitusloa taotluse ja ehitusprojekti. Tartu Linnavalitsus kontrollis taotluse ja ehitusprojekti vastavust nõuetele ning on tuvastanud järgmised puudused:

**Inseneriteenistus:**

1. Asendiplaanil näidata prügikonteinerite asukohad.

**Geodeesiateenistuse juhataja Taavi Pedaja:**

1. Seletuskirjas täiendada geodeetilise alusplaani viidet - lisada mis koordinaat- ja kõrgussüsteemis on töö tehtud.
2. Geodeetilisele alusplaanile kanda puuduv kiirlaadija maakaabel, millele on teostusmöödistus tehtud pärast geodeetilise alusplaani koostamist. Vajadusel väljastab teostusjoonise geodeesiateenistus (taavi.pedaja@raad.tartu.ee).

Vastavalt haldusmenetlusseadusele § 15 lg 2, kui isik jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, määrab haldusorgan taotluse esitajale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib haldusorgan jätta taotluse läbi vaatamata.

**Anname Teie käesoleva kirjaga tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ja palume viia esitatud dokumendid eelnimetatud nõuetega vastavusse ja esitada parandatud ehitusprojekt koos ehitusloa taotlusega hiljemalt 04.03.2019.**

Palume Teil dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult läbi ehitisregistri [www.ehr.ee](http://www.ehr.ee) (Ehitusprojekti dokumentide digitaalsel esitamisel arvestada juhendit "Ehitusprojekti dokumentide vormistamise nõuded ehitusloa elektroonilisel taotlemisel", mis on kättesaadav <https://goo.gl/cft0d5>).

Puuduste tähtajaks kõrvaldamata jätmisel võib linnavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata.

Lugupidamisega

*/ allkirjastatud digitaalselt /*

Merlin Palu

Lubade- ja registriteenistuse juhataja

Merlin Palu  
736 1173 Merlin.Palu@raad.tartu.ee