



Jüri Härma
Solar4you OÜ

07.01.2019 nr 7-1/EPD-18-1103

**Ringtee 53, Kandiküla Volvo päikesepark,
ehitusloa taotlus**

Esitasite Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale 21.12.2018 Ringtee 53 ehitusloa taotluse ja ehitusprojekti. Tartu Linnavalitsus kontrollis taotluse ja ehitusprojekti vastavust nõuetele ning on tuvastanud järgmised puudused:

Lubade- ja registriteenistuse spetsialist Olja Fomina:

Märkused parandamata:

1. Tegemist on hoone elektrisüsteemi muutmisega. Palun esitada ehitusloa taotlus hoone elektrisüsteemi muutmiseks. (vt: Elerin Kroodo märkused)
 2. Taotlusel kindlasti märkida elektrisüsteemi liigiks "lokaalne: päikeseenergial põhinev". Need andmed, mida projektiga ei muudeta jätta samaks, mis on kehtivad andmed.
- * Pärast taotluse esitamist võib märkuseid lisanduda.

Lubade- ja registriteenistuse vanemspetsialist Elerin Kroodo:

1. Tegemist on hoone elektrisüsteemi muutmisega (lisandub elektrisüsteemi liik "lokaalne päikeseenergial põhinev"). **Palun esitada ehitusloa taotlus hoone ümberehitamiseks, ehitustegevuse liigiks valida elektrisüsteemi muutmine või täielik asendamine.**
2. Esitatud volikirja alusel ei ole ühel esindajal üksinda õigust äriühingut esindada. Juhime tähelepanu, et volikiri kehtib 31.12.2018. a. Ehitusprojekt peab olema kooskõlastatud kinnistu omaniku, juriidilise ettevõtte esindusõigusega isiku(te), poolt.
3. Ehitusprojekt dokumentatsioon esitada ehitisregistris ainult p3 "esitatavad dokumendid" alla. **Eemaldada dokumendid energiamärgise juurest p7.**

Osakonna juhataja asetäitja Signe Sarik:

1. Lisada pädeva isiku kinnitus, et **olemasoleva hoone katusekonstruktsioon võimaldab täiendavat koormamist** (arvestada tuleb lisanduva päikesepaneeli, alusraami, ballasti ja lume (lumekottide) ning tuule koormusega). Eesti vabariigis on asjaajamise keeleks ametlikult eesti keel.

Vastavalt haldusmenetlusseadusele § 15 lg 2, kui isik jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, määrab haldusorgan taotluse esitajale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib haldusorgan jätta taotluse läbi vaatamata.

Anname Teie käesoleva kirjaga tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ja palume viia esitatud dokumendid eelnimetatud nõuetega vastavusse ja esitada parandatud ehitusprojekt koos ehitusloa taotlusega hiljemalt 25.03.2019.

Palume Teil dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult läbi ehitisregistri www.ehr.ee (Ehitusprojekti dokumentide digitaalsel esitamisel arvestada juhendit "Ehitusprojekti dokumentide vormistamise nõuded ehitusloa elektroonilisel taotlemisel", mis on kättesaadav <https://goo.gl/cft0d5>).

Puuduste tähtjaks kõrvaldamata jätmisel võib linnavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata.

Lugupidamisega

/ allkirjastatud digitaalselt /

Elerin Kroodo

Lubade- ja registriteenistuse vanemspetsialist

736 1346 Elerin.Kroodo@raad.tartu.ee