

Hr Marko Metsma
Tartu LV LMO TT

Teie 04.01.2019
Meie 09.01.2019

Tehnilised tingimused Tartus Saalungi tn rekonstrueerimise eskiisprojekti koostamiseks

1. Projekteerimisalas Saalungi tn-l paiknevad AS Eesti Gaasile kuuluvad B-kategooria gaasitorustikud ehitusaastatega 1997 ja 2003.a, materjaliks PE80 D 63*5,8 ja PE100 D110*10,0 (vt LISA 1)
2. Kaevetööd gaasitorustike kaitsevööndis toimuvad AS Gaasivõrgud esindaja järelevalve all
3. Pärast tänava rekonstrueerimist peab gaasitorustike paigaldussügavus tänava all olema mitte väiksem kui 0,8 m; vajadusel paigaldada torustikud sügavamale; gaasitorustike ümberpaigalduseks on vajalik koostada eraldi projekt
4. Olemasolevate gaasitorustike ja uute projekteeritavate kommunikatsioonide ja tarindite vahekaugused peavad vastama Eesti Vabariigis kehtivatele projekteerimisnormidele; sulgeseadmete spindlite otsad peavad jääma kape kaane alumisest küljest 10 cm madalamale – vajadusel reguleerida spindli pikkust
5. Projekti kooskõlastab AS Gaasivõrgud Tartu hooldusjuht I. Orlov (50 248 93; igor.orlov@gaas.ee)
6. Tingimused kehtivad kaks aastat koos kohustusliku ülevaatamisega kuuekuulise perioodi järel

Peeter Jansons

/allkirjastatud digitaalselt/

AS Gaasivõrgud
vanemspetsialist
50 468 51

LISA 1

