


JAHUTUSSEADMETE SISEDSADE (AURUSTID) VALIDA VENTILAATORI SELLESIL TOOTLIKKUSEL, ET MURATASE EI ÜLETAKE 35 dB(A). SISEDSADE KONDENSAAT PUMBATA JAHUTUSTORUSTIKUGA PARALEESELSEL HOONEST VÄLJA.

JAHUTUSSEADMETE VÄLISDSAD PAIGALDADA MAAPINNAST VÄHEMALT 30 CM KÕRGUSELE ALUSRAAMILE. ALUSRAAM TSINKIDA JA VÄRVIDA HOONE SOKLIGA SAMASSE VÄRVITOODNI. SAMUTI VÄRVIDA VÄLISDSAD SOKLIGA SAMASE VÄRVITOODNI.

DLEMASOLEVATE TÄNAVAKIVIDE ASEMELE VALADA KULMAKINDLAST BETOONIST (C30/37 XC4 XF3+KK3) ALUSPLAAT 1200x600, PAKSUSEGA 150 MM. ALUSPLAADI ALLA PAIGALDADA 50 MM PAKSUNE KDOORMUST TALUV VAHTPOLÜSTÖREENPLAAT (NÄITEKS: EPS 100)

v02 Ruumipindalade eemaldamine			A. Susi		04.06.2019	
Nr. Muudatus			Nimi		Kuup.	
TÖÖ NIMETUS Hoone jahutussüsteemi ehitusprojekt Veski 23, Tartu linn, Tartu maakond			TÖÖ NR. 1932	STAADIUM PP	TELLIJA MAANTEEAMET	
JOONISE NIMETUS 1. KORRUSE PLAAN JAHUTUS			PROJEKT A. SUSI JOONIS A. SUSI VASTUTAV SPETSIALIST 30.01.2019		<div></div> <div>RAAMPROJEKT RAAMPROJEKT OÜ Aasa 5-4, Põlva, EESTI 63304 MTR-i nr.: EP 10945894-0001 MKA tegevusluba E 164/2004-E Tel.: 799-33-70; fax: 799-33-71 e-post: info@raamprojekt.ee</div>	
JOONISE NR. KV-5-01-v02	ERIALA KV	SKAALA 1:100				