






PÕRANDAD PINNASEL M 1:50

Tähis:	Nimetus:		
	Põrand pinnasel: Põrand		
PP-01	Skeem:		<ul style="list-style-type: none"> - PÕRANDAIIIMISTLUS ~10mm - MONOLIITNE RB 100mm - PVC KILE - TIHENDATUD TÄITELIIV 200mm <p>Piirde soojajuhtivus: $U = 0,25 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>Märkus: Polüetüleenikile ühenduskohad teibitud.</p>
Tähis:	Nimetus:		
	Põrand pinnasel: Niiskete ruumide, tehniliste ruumide ja Coopi põrandad		
PP-02	Skeem:		<ul style="list-style-type: none"> - KERAAMILINE PLAAT ~10mm - HÜDROISOLATSIOONIMASTIKS 100mm - MONOLIITNE RB - POLÜETÜLEENKILE - TIHENDATUD LIIVALUS 200mm <p>Piirde soojajuhtivus: $U = 0,25 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>Märkus: Polüetüleenikile ühenduskohad teibitud. Põranda pinnast 100mm ulatuses sein katta hüdroisolatsiooni mastiksiga.</p>
Tähis:	Nimetus:		
	Põrand rb õõnespaneelil		
PP-03	Skeem:		<ul style="list-style-type: none"> - PÕRANDAIIIMISTLUS (PVC) ~10mm - TASANDUSBETOON 70mm - SAMMUMÜRAISOLATSIOON 30mm - POLÜETÜLEENKILE - RB PANEEL 265mm <p>Piirde soojajuhtivus: $U = 0,25 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>
Tähis:	Nimetus:		
	Põrand rb õõnespaneelil: Niiskete ruumide, tehniliste ruumide ja Coopi põrandad		
PP-04	Skeem:		<ul style="list-style-type: none"> - KERAAMILINE PLAAT ~10mm - HÜDROISOLATSIOONIMASTIKS - TASANDUSBETOON 70mm - SAMMUMÜRAISOLATSIOON 30mm - POLÜETÜLEENKILE - RB PANEEL 265mm <p>Piirde soojajuhtivus: $U = 0,25 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>
Tähis:	Nimetus:		
	Põrand rb õõnespaneelil: Coopi külmruumide põrandad		
PP-05	Skeem:		<ul style="list-style-type: none"> - PÕRANDAIIIMISTLUS ~10mm - KIUDBETOON 50mm - PE-KILE - SOOJUSTUS THERMA TP10 50mm - ELEKTRILINE PÕRANDAKÜTTEMATT - FOOLIUM AURUTÕKE - RB PANEEL 265mm <p>Piirde soojajuhtivus: $U = 0,25 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>

ANTUD JOONIS TÜHISTAB KÕIK VARASEMA KUUPÄEVAGA JOONISED



Loft AB OÜ
Reg.nr 14483195
Mtr.nr EEP004071
Värvi tn 5, 10621,
Tallinn, Eesti
+372 5384 1548
loft@loftab.ee

Tellijä:	Anne Medical OÜ	
Objekt:	Tervisemaja muudatusprojekt	
Aadress:	Mõisavahe tn 34b // 34c, Annelinna linnaosa, Tartu linn	
Joonis:	PORANDADPINNASEL	Joonise nr: 01318_PP_AR-7-01
Autor:	Magnar Meinart / Tõnis Soots / Raili Hurt	Mõõtkava: 1:50
Projekteeris:	Tõnis Soots	Kuupäev: 11.07.2019
Vastutav arhitekt:	Raili Hurt	

Töö nr: 01318

Stadium: PP

Projekti osa: ARH

Jooniste kasutamine ja edastamine kolmandatele isikutele on keelatud PRIVAAT ARHITEKTUUR OÜ nõusolekuta.