



Tartu LV linnamajanduse osakond

21.08.2019 nr 7-1/EPD-19-0814

**Sõpruse pst 8 parkla laiendamine, ehitusloa taotlus**

Esitasite Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale 13.08.2019 Sõpruse pst 8 ehitusloa taotluse ja ehitusprojekti. Tartu Linnavalitsus kontrollis taotluse ja ehitusprojekti vastavust nõuetele ning on tuvastanud järgmised puudused:

**Inseneriteenistus:**

1. Parkla projekteerimisel säilitada parklaga külgneval maa-alal kasvavad puud, haljastuse projekteerimisel arvestada säilitavate puudega ja olemasolevate tehnovõrkudega.
2. Anne tänavaga külgnevas suunas parkla laiendamist mitte projekteerida.
3. Asendiplaanil näidata lumeladustamise ala.
4. Projekteerida toimiv sademevee lahendus, olemasolevate puude kaitsevööndisse sademeveetorustikku (ka kaeviku kaevetööde teostamist) mitte projekteerida. Sademeveelahendus projekteerida kuni olemasoleva torustikuni.
5. Vastavalt eeltoodud märkustele korrigeerida ka parkla valgustuse lahendust.

**Rajatiste ehitusjärelvalve-vanemspetsialist Harri Pärsim:**

Geodeesiateenistuse märkus:

1. Asendiplaanil puudub geodeetilise aluse töö number (seletuskirjas on olemas). Asendiplaani kirjanurgas olev töö number 2019-045 ei viita geoarhiivi töödele (geoarhiivis selline nr puudub).

Vastavalt haldusmenetlusseadusele § 15 lg 2, kui isik jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, määrab haldusorgan taotluse esitajale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib haldusorgan jätta taotluse läbi vaatamata.

**Anname Teie käesoleva kirjaga tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ja palume viia esitatud dokumendid eelnimetatud nõuetega vastavusse ja esitada parandatud ehitusprojekt koos ehitusloa taotlusega hiljemalt 21.10.2019.**

Palume Teil dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult läbi ehitisregistri [www.ehr.ee](http://www.ehr.ee) (Ehitusprojekti dokumentide digitaalsel esitamisel arvestada juhendit "Ehitusprojekti dokumentide vormistamise nõuded ehitusloa elektroonilisel taotlemisel", mis on kättesaadav <https://goo.gl/cft0d5>). Puuduste tähtajaks kõrvaldamata jätmisel võib linnavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata.

Lugupidamisega

/ allkirjastatud digitaalselt /

Harri Pärsim

Ehitusjärelvalve vanemspetsialist

736 1230 Harri.Parsim@raad.tartu.ee