



TERVISEAMET

Terviseohutuse hinnang

Nr 9.3-1/19/4186-2

Hinnangu koostamise kuupäev: 21.08.2019

Hinnangu taotleja: Jaagor Grupp OÜ, registrikood 11479000, Õpetaja 9, Tartu

(nimi, isikukood/registrikood, elukoht/asukoht)

Välja antud: Forseliuse Kooli käsitöö ja tehnoloogia ruumide vastavuse kohta tervisekaitseõuetele

(asutuse nimi, registrikood, tegevuskoha aadress)

Kooli või koolieelse lasteasutuse tegevusala(d): õpperuumid

Hinnangu saamiseks esitatud dokumentide loetelu

- ☐ andmed hinnatavate ruumide, hoonete, maa-ala, õpperuumide ja õppehoonete sisustuse kohta
- ☒ joogivee analüüs
- ☒ valgustustiheduse mõõtmise protokoll
- ☒ ventilatsiooni mõõtmistulemused
- ☒ tehnomüra mõõtmistulemused
- ☒ asutuse projekt
- ☒ ehitusel kasutatud materjalide sertifikaadid

(muude esitatud dokumentide loetelu)

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele

- ☒ rahvatervise seadus
- ☐ nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus
- ☒ Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitseõuded koolidele“
- ☐ sotsiaalministri 27.03.2001. a määrus nr 36 „Tervisekaitseõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“
- ☐ Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitseõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“
- ☐ sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitseõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“
- ☐ sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitseõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“
- ☒ sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“
- ☒ sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“
- ☐ Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määrus nr 80 „Tervisekaitseõuded ujulatele, basseiniidele ja veekeskustele“

Terviseohutuse hinnang¹

Forseliuse Kooli käsitöö ja tehnoloogia ruumid (Tähe 101, Tartu) ei vasta tervisekaitseõuetele ventilatsioonisüsteemi ja tehnoseadmete müra osas.

Läbiviidud tehnomüra mõõtmistulemused olid kahes õpperuumis standardiga ettenähtust kõrgemad, samuti ei vastanud osades ruumides ventilatsioonimõõdistuste tulemused standardis välja toodud väärtustele.

Hinnangu koostaja: vaneminspektor Urve Eek, +372 5826 4866, urve.eek@terviseamet.ee

(ametikoht, ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)

Hinnangu allkirjastaja: (allkirjastatud digitaalselt)

Tiia Luht

Lõuna regionaalosakonna juhataja

LÕUNA REGIONAALOSAKOND

Põllu 1a / 50303 Tartu / 5823 8267 / kesk@terviseamet.ee / www.terviseamet.ee/ Registrikood 70008799

¹ Hinnang kajastab hinnatava kooli või koolieelse lasteasutuse hetkelist (hinnangu koostamise kuupäevalist) terviseohutuse alast olukorda. Muudatuste korral, mis võivad kooli või koolieelse lasteasutuse terviseohutuse alast olukorda mõjutada või muuta kaotab käesolev hinnang kehtivuse.