



Siim Mitt
Tartu LV linnamajanduse osakond

30.10.2019 nr 7-1/EPD-19-0814

**Sõpruse pst 8 parkla laiendamine, ehitusloa
taotlus**

Esitasite Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale 25.10.2019 Sõpruse pst 8 ehitusloa taotluse ja ehitusprojekti. Tartu Linnavalitsus kontrollis taotluse ja ehitusprojekti vastavust nõuetele ning on tuvastanud järgmised puudused:

Arhitektuuri- ja linnakujundusteenistuse arhitekt Anna-Liisa Unt:

1. Parkimisala Anne tn poolses küljes säilib kergliiklejate läbipääs Sõpruse pst kergliiklusteele. Projektis tuleks ette näha meetmed parkimise takistamiseks kergliiklejate teeotsal: kõnnitee on seal täpselt nii lai, et soodsates oludes mahub sinna auto täpselt ette parkima.

Inseneriteenistus:

1. Kergliiklustee katendi rikkumine ei ole lubatud. Torustik paigaldada kinnisel meetodil.
2. Korrigeerida Sõpruse pst katendi taastamist. Kulumiskiht taastada kogu ristmikualal.
3. Esitada kaeviku taastamise ristlõige sõiduteel.
4. Projekteerida Sõpruse pst teekatemärgiste taastamine.
5. Sademevee torustiku rajamise ehitusteatis esitada ehtisregistri kaudu.

Vastavalt haldusmenetlusseadusele § 15 lg 2, kui isik jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, määrab haldusorgan taotluse esitajale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib haldusorgan jätta taotluse läbi vaatamata.

Anname Teie käesoleva kirjaga tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ja palume viia esitatud dokumendid eelnimetatud nõuetega vastavusse ja esitada parandatud ehitusprojekt koos ehitusloa taotlusega hiljemalt 20.01.2020.

Palume Teil dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult läbi ehtisregistri www.ehr.ee (Ehitusprojekti dokumentide digitaalsel esitamisel arvestada juhendit "Ehitusprojekti dokumentide vormistamise nõuded ehitusloa elektroonilisel taotlemisel", mis on kättesaadav <https://goo.gl/cft0d5>). Puuduste tähtajaks kõrvaldamata jätmisel võib linnavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata.

Lugupidamisega

/ allkirjastatud digitaalselt /

Harri Pärsim

Ehitusjärelevalve vanemspetsialist

736 1230 Harri.Parsim@raad.tartu.ee