



Sten Vään  
Solar Wheel OÜ

09.06.2020 nr 7-1/EPD-20-0196

**Tammesalu tee 5 // 7, Tammesalu tee, Kardla  
küla ehitusloa taotlus päikeseelektrijaama  
rajamiseks**

Esitasite Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale 13.05.2020 Tammesalu tee 5//7 ehitusloa taotluse ja ehitusprojekti. Tartu Linnavalitsus kontrollis taotluse ja ehitusprojekti vastavust nõuetele ning on tuvastanud järgmised puudused:

**Inseneriteenistus:**

1. Asendiplaanile kanda ka puurkaev koos kaitsevööndiga. Kui tegevus toimub puurkaevu kaitsevööndis, täiendada projekti keskkonnapeatükki veekaitse seisukohast. Tegevus ei tohi põhjustada vee kvaliteedi halvenemist.
2. Projekt koostada aktuaalsele geodeetilisele alusplaanile. Geoarhiivi andmetel on toitekaabel projekteeritud veetorustiku ja eeldatavalt ka puurkaevu kujasse.

**Lubade- ja registriteenistuse vanemspetsialist Ester Pae:**

1. Taotluselt eemaldada maapealse osa alune pind (ei ole antud juhul otstarbekas ja vajalik).
2. Eelmisel korral märkamata jäänud: Taotluselt eemaldada energiaallikas "päikeseenergia" (energiaallikas on seotud kütte andmetega). Elektrisüsteemi liigiks märkida nii "võrk" ja "lokaalne: päikeseenergia põhinev".
3. Seletuskirjas lk 2 on asendiskeemil parandamata objekti asukoha tähis (märgitud algselt planeeritud kohta).

Vastavalt haldusmenetluseadusele § 15 lg 2, kui isik jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, määrab haldusorgan taotluse esitajale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib haldusorgan jätta taotluse läbi vaatamata.

**Anname Teile käesoleva kirjaga tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ja palume viia esitatud dokumendid eelnimetatud nõuetega vastavusse ja esitada parandatud ehitusprojekt koos ehitusloa taotlusega hiljemalt 17.08.2020.**

Palume Teil dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult läbi ehitisregistri [www.ehr.ee](http://www.ehr.ee) (Ehitusprojekti dokumentide digitaalsel esitamisel arvestada juhendit "Ehitusprojekti dokumentide vormistamise nõuded ehitusloa elektroonilisel taotlemisel", mis on kättesaadav <https://goo.gl/cft0d5>). Puuduste tähtajaks kõrvaldamata jätmisel võib linnavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Ester Pae

Lubade- ja registriteenistuse vanemspetsialist

736 1346 Ester.Pae@raad.tartu.ee